


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mei 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu, 2/5/23	N-1	Balikpapan 1	9406	9403	-3				M. Marks	
2	Rabu, 2/5/23	N-3		1953	1948	-5					
3	Rabu 2/5/23	N-6		566	566	0					
4	Rabu 2/5/23	V-10		2333	2343	+10					
5	Rabu, 2/5/23	V-11		2400	2397	-3					

NOTE :

