

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juli 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam, 4/7/24	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	17800	17809	+1				30.2	29.7	0,5							} Sugeng }	} [Signature] }
2	-	TK-101-T1B					CLEANING													
3	Kam, 4/7/24	TK-101-T1C		17764	17763	-1				30.3	30.9	0,4							} Sugeng }	} [Signature] }
4	Rob, 3/7/24	TK-101-T1D		17795	17793	-2				30.2	29.7	0,5								
5	Rob, 3/7/24	TK-101-T1E		17470	17471	+1				30.2	30	0,2								
6	Rob, 3/7/24	TK-101-T1F		17800	17804	-2				30	29.9	0,1								
7	Rob, 3/7/24	TK-101-T1G		17748	17747	+1				31.1	30.9	0,2								

NOTE :

PT.CS  
[Signature]  
Roby

Terminal Lawe  
[Signature]  
Sugeng

MA-4  
[Signature]  
Anis