



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : November 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Paku, 22/11/23	N-1	Balikpapan 1	10285	10282	-2				Masruti A	
2	Paku, 22/11/23	N-3		2069	2071	2					
3	Paku, 22/11/23	N-6		2067	2140	73	2140	2140	0		
4	Paku, 22/11/23	V-10		2345	2342	-3					
5	Paku, 22/11/23	V-11		3944	3947	3					

NOTE :

a. penggantian tinggi lubang ukur N-6 5356 → 5814

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

Balikpapan 1

MA-1