


## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Maret 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Jum'at, 3/3/2023	T-01A	DHP	5947	5935	-12				5850	5840	-10				Wati	
2	Jum'at, 3/3/2023	T-01B		6320	6318	-2				1036	1020	-16					
3	Jum'at, 3/3/2023	V-16		4031	4078	47	4088	4078	-10	4031	?	?					
4	Jum'at, 3/3/2023	V-17		2599	2699	100	2799	2699	0								
5	Jum'at, 3/3/2023	V-17B		5691	5678	-13				1762	?	?					

**NOTE :**

- Flang mainhole GWR tangki V-17 dan V-16 tidak fix, posisi flange bisa bergeser menyebabkan level bisa berubah.
- Trend / history T-01A dan T-01B di Pi Vision sesuai dengan aktual di ATG.

**PT.CS**

[Signature]

**DHP**

[Signature]

**MA-2**

[Signature]  
M. Asmud