



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember - Januari 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih														
1	Sel. 21-12-21	A-1	POMPA A	1860	7857	-3				31.0						0.248						Ehes	
2	Sel. 21-12-21	A-2		1053	1050	-3				34.8						0							
3	Sel. 21-12-21	A-3		1115	1112	-3				40.6						0.118							
4	Sel. 21-12-21	A-4		6477	6479	2				02.5						0.001							
5	Sel. 21-12-21	A-5		7606	7602	-3				59.9						0							
6	Sel. 21-12-21	A-6		10499	10496	-3				53.6						0.179							
7	Sel. 21-12-21	A-15		1012	1008	-4				39.8						0.442							
8	Sel. 21-12-21	A-17		7862	7861	0				32.8						0.999							
9	Sel. 21-12-21	A-18		9482	9482	0				32.9						0.907							
10	Sel. 21-12-21	A-20		6798	6800	+2				38.6						-							
11	Sel. 21-12-21	A-21		1491	1488	-3				32.6						0.015							
12	Sel. 21-12-21	A-22		12007	12005	-2				31.3						0							
13	Sel. 21-12-21	A-23		12345	12346	+1				33.2						0.330							
14	Sel. 21-12-21	A-24		1190	1188	-2				31.2						0							
15	Sel. 21-12-21	A-26		7201	7201	0				35.1						0							
16	Sel. 21-12-21	A-27		12837	12841	+3				29.9						0.021							
17	Sel. 21-12-21	A-28		1400	1397	-3				28.5						0							
18	Sel. 21-12-21	A-30		6004	6003	-1				28.3						0							
19	Sel. 21-12-21	A-31		2472	2472	0				OPERATIONAL						OPERATIONAL							
20	Sel. 21-12-21	A-32		9801	9801	0				OPERATIONAL						OPERATIONAL							
21	Sel. 21-12-21	A-33		2519	2519	0				38.2						0							
22	Sel. 21-12-21	E-2		4318	4316	-2				41.5						0.009							
23	Sel. 21-12-21	E-3		1.043	1040	-3				28.1						-							
24	Sel. 21-12-21	E-4		388	389	-1				29						0.031							
25	Sel. 21-12-21	E-5		1238	1238	0				29						0.076							
26	Sel. 21-12-21	E-6		2011	2013	2				33.6						0.049							

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator			
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf		
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih																
27	Kam. 16.12.21	E-7		11.099	11.099	0				28.6			0.849			0.849			0.849						A A
28	Kam. 16.12.21	T-902		1054	1.084	0				33			0			0			0						
29	Kam. 30.12.21	T-903		6439	6982	+3				29.5			0			0			0						
30	Kam. 16.12.21	T-904		1049	1045	-3				30.6			0.938			0.938			0.938						
31	Kam 16.12.21	T-201		9.759	9756	-3				30.1			0.015			0.015			0.015						
32	Kam 16.12.21	T-202		9.020	3.021	1				28.8			0.015			0.015			0.015						
33	Kam 16.12.21	T-203		2.283	2.286	3				28.9			0.062			0.062			0.062						
34	Kam. 17.1.22	D20-05A		4.344	4.349	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL						
35	Kam. 6.1.22	D20-05B		4480	4453	3				33.5	33.4	0.1	1.223			1.223			1.223						
36	Kam. 10.1.22	D20-05C		7.178	7.178	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL						
37	Kam. 6.1.22	D20-05D	5909	5906	-3				33.2	33.3	0.1	0.042			0.042			0.042							
38	Kam. 17.1.22	D20-06B	5541	5541	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL							
39	Kam. 13.1.22	D20-07A	13370	13363	-1				52.8	52.8	0.1	0.001			0.001			0.001							
40	Kam. 12.1.22	D20-07B	1002	949	-3				43.5	51.5	8.0														
41	Kam. 6.1.22	D20-07C	12.394	12.392	-2				60.6	60.6	0	0			0			0							
42	Kam. 19.1.22	D20-04A	1.131	1.131	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL							
43	Kam. 19.1.22	D20-04B	2.109	2.109	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL							
44	Kam. 19.1.22	D20-04C	2.519	2.519	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL							
45	Kam. 19.1.22	D20-01A	10.392	10.392	0				OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL			OPERATIONAL							
46	Kam. 5.12.21	D20-08	2850	2849	-1				31.9	32.0	0.1	-			-			-							
47	Kam. 23.12.21	D20-13A	1011	1008	-3				27.4			0			0			0							
48	Kam. 23.12.21	D20-13B	4191	4193	+2				26.9			0.820			0.820			0.820							
49	Kam. 23.12.21	D20-15A	3369	3367	-2				27.4			0.136			0.136			0.136							
50	Kam. 23.12.21	D20-15B	1936	1986	+10				43.3			0.001			0.001			0.001							
51	Kam. 12.12.21	R-1	1936	1986	+10				36.18			0.000			0.000			0.000							
52	Kam. 13.12.21	R-2	10867	10870	3				35.1	34.3	0.8														
53	Kam. 13.12.21	R-3	1556	1556	-2				34.6			0			0			0							
54	Kam. 23.12.21	R-4	11.155	11.165	0				30.2	35.6	5.4	0.054			0.054			0.054							
55	Kam. 5.1.22	R-5	11.162	11.160	-2				36.1			0.001			0.001			0.001							
56	Kam. 13.12.21	R-6																							

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			ATG	DT	Selisih	Nama	Pakaf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih					
57	Paku S-1-24	R-7	Pc	8808	8806	-2				41.0	41.9	0.9	0			0			Handy	
58	Sum. 14.1.22	R-8		11.106	11.106	0				OPERATIONAL			BERPELANJUTAN							
59	Sum. 10.12.21	R-9		1992	1921	-71				28.5			0.22			0.242			Iwan	
60	Sum. 10.12.21	R-11		2049	2059	10				29.1			0.287			0.289				
61	Sum. 14.1.22	V-4								CLEANING										
62	Sum. 14.1.22	N-2		3052	3052	0				OPERATIONAL			BERPELANJUTAN							
63	Sum. 22.12.21	N-4		6503	6503	0				29.2			0.016			0.016				
64	Pub. 1.1.22	O-1		10.029	10.839	10				69.6	74.02	4.14	0.457			0.457				
65	Sum. 22.12.21	O-2		8677	8541	-136				63.1			0.289			0.289				
66	Sum. 13.12.21	O-3		10.052	10.951	-1				85.3			0.199			0.199				
67	Sum. 7.1.22	O-4		10.892	10.894	2				85.7	87.9	2.2								
68	Sum. 13.12.21	O-6	STATION 8	4.029	4042	3				69.13			0.248			0.248				
69	Sum. 13.12.21	O-8		9.666	9.665	3				67.6			0.626			0.626				
70	Sum. 13.12.21	O-9		7877	7878	1				69.6			0.246			0.246				
71	Sum. 13.12.21	O-10		1640	1640	0				31.6			0.130			0.130				
72	Sum. 14.1.22	O-11		342	342	0				TANK	WOSONE									
73	Sum. 14.1.22	O-12		9.928	9.928	0				OPERATIONAL			BERPELANJUTAN							
74	Sum. 13.12.21	O-13		9.983	9.983	0				84.7			0			0				
75	Sum. 13.12.21	O-14		7020	7022	2				64.9			0			0				
76	Sum. 14.1.22	D20-17		2511	2.511	0				OPERATIONAL			BERPELANJUTAN							
77	Sum. 7.1.22	D20-18		11.166	11.180	14				31.7	32.0	0.3	0.033			0.033			Iwan	
78	Sum. 20.12.21	O-15		2285	2287	2				35.1			0.001			0.001				
79	Sum. 20.12.21	O-16		7092	7091	-1				30.6			0.001			0.001				
80	Sum. 14.1.22	O-17		1.668	1.668	0				OPERATIONAL			BERPELANJUTAN							
81	Sum. 7.1.22	O-18		9229	9235	6				69.7	70.5	0.7	0.205			0.205			Iwan	
82	Sum. 20.12.21	O-19		4569	4566	-3				43.8			0			0				
83	Sum. 20.12.21	O-20		2868	2867	-1				29.0			0.014			0.014				
84	Sum. 7.1.22	O-21		11.236	11.238	2				71.6	71.7	0.1	0.060			0.060				
85	Sum. 14.1.22	O-22								MODIFIKASI			TANK							
86	Sum. 20.12.21	O-23		4352	4353	1				66.8			0.131			0.131				



Control Systems


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember - Januari 2022


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Level Air (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi		Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	
1	Selasa, 4.1.22	T-01A	DHP	7180	7178	-2				7145	7140	-5	
2	Kelasa 4.1.22	T-01B		6907	6902	-5				1219	1215	-3	

NOTE :

PT.CS



DHP



MA-2

