



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : April / Mei

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih					
1	Rabu, 21-04-21	A-1	POMPA A	1048	1050	+2				43.3			0.06	-	-	0.06			M. Lando	
2	Rabu, 21-04-21	A-2		11076	11079	+3				34.5			0			0				
3	Rabu, 21-04-21	A-3		1138	1141	3				30.5			0.696			0.696				
4	Rabu, 21-04-21	A-4		13503	13503	0				77.4			0.001			0.001				
5	Rabu, 21-04-21	A-5		11461	11450	-3				61.0			0			0			M. Lando	
6	Rabu, 21-04-21	A-6		11420	11428	0				73.3			0.120			0.120				
7	Rabu, 21-04-21	A-15		8575	8573	-2				34.8			0.080			0.080				
8	Rabu, 21-04-21	A-17		5584	5584	0				37.6			0.0			0.0				
9	Rabu, 21-04-21	A-18		10436	10436	-600				30.3			0.082			0.082			M. Lando	
10	Rabu, 21-04-21	A-20		4196	4195	-1				39.7			0.062			0.062				
11	Rabu, 21-04-21	A-21		1594	1597	+3				33			0.015			0.015				
12	Rabu, 21-04-21	A-22		1027	1025	-2				29.7			0			0				
13	Rabu, 21-04-21	A-23		1029	1028	-1				30.1			0.329			0.329				
14	Rabu, 21-04-21	A-24		10216	10213	-3				34.9			0			0				
15		A-25					OVERHALL						OVERHALL							
16	Rabu, 21-04-21	A-26		986	984	-2				29.3			0			0			M. Lando	
17	Rabu, 21-04-21	A-27		11647	11639	-8				29.5			0.020			0.020				
18	Rabu, 21-04-21	A-28		2930	2935	+5				29.8			0			0				
19	Rabu, 21-04-21	A-30		1053	1057	+4				30.6			0			0				
20	Rabu, 21-04-21	A-31		6560	6560	0				OVERHALL			OVERHALL						M. Lando	
21	Rabu, 21-04-21	A-32		1566	1569	3				28.4			0			0				
22	Rabu, 21-04-21	A-33		1566	1569	3				28.4			0			0				
23	Rabu, 21-04-21	E-2		10701	10709	-2				36.1			0.000			0.000				
24	Rabu, 21-04-21	E-3		0.901	0.978	-3				20.7			0.066			0.066				
25	Rabu, 21-04-21	E-4		10821	10869	-2				30.8			0.053			0.053				
26	Rabu, 21-04-21	E-5		3293	3292	-1				28.2			0.035			0.035				
27	Rabu, 21-04-21	E-6		11045	11048	+3				31.6			0.035			0.035				

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)					Temp (°C)					Level Air (mm)					Operator	
				Pengukuran		Selisih	Koreksi		ATG	DT	Selisih	Pengukuran		ATG	DT	Selisih				
				ATG	DT		ATG	DT				ATG	DT				ATG	DT		
28	Jan , 16-04-21	E-7		8078	8080	+2				31,9			0,266	-			0,266	-		
29		T-901						OVERHALL												
30	Jan. 22.4.21	T-902		5216	3213	-3				30,4			0,082				0,082			
31	Jan. 22.4.21	T-903		1630	1628	-2				30,4			0				0			
32	Jan. 22.4.21	T-904		1100	1103	3				31,5			0,025				0,025			
33	Jan. 11.5.21	T-201		2896	2896	0				OPERATIONAL			0,015				0,015			
34	Jan , 22.4.21	T-202		1408	1405	-3				29			0,036				0,036			
35	Jan , 20.4.21	T-203		2059	2055	-3				29,5			0,036				0,036			
36	Jan. 11.5.21	D20-05A		13140	13140	0				OPERATIONAL			1,023				1,023			
37	Jan. 16.5.21	D20-05B		5633	5630	-3				30,8			-				-			
38	Jan , 2.5.21	D20-05C	0227	0217	-10							0,036				0,036				
39	Jan. 11.5.21	D20-05D	12291	12300	+10				35,3			0,036				0,036				
40	Jan. 11.5.21	D20-06B	6294	6294	0				OPERATIONAL			0				0				
41	Jan. 5.5.21	D20-07A	10261	10260	-1				49,1			0,003				0,003				
42	Jan 5-5-21	D20-07B	1003	1002	-1				44,8			0				0				
43	Jan 5-5.21	D20-07C	6208	6208	0				56,3			0				0				
44	Jan. 11.5.21	D20-04A	445	445	0				OPERATIONAL			0				0				
45	Jan. 11.5.21	D20-04B	6201	6201	0				OPERATIONAL			0				0				
46	Jan 11.5.21	D20-04C	3012	3012	0				OPERATIONAL			0				0				
47	Jan. 11.5.21	D20-01A	1024	1024	0				OPERATIONAL			0				0				
48		D20-01B							OVERHALL			0				0				
49	Jan. 10.5.21	D20-08	1055	1058	+3				28,2			0,002				0,002				
50	Jan. 28.4.21	D20-13A	3234	3231	-3				29,6			0,014				0,014				
51	Jan. 28.4.21	D20-13B	1890	1893	+3				23,8			0,165				0,165				
52	Jan. 28.4.21	D20-15A	3173	3176	+3				28,7			0				0				
53	Jan. 28.4.21	D20-15B	1970	1708	-270				35,2			0,162				0,162				
54	Jan. 6.5.21	R-1	1951	1951	0				42,1			0,000				0,000				
55	Jan. 28.4.21	R-2	11208	11205	-3				36,7			0,146				0,146				
56	Jan. 28.4.21	R-3	1995	1996	+1															
57	Jan. 23-4-21	R-4	19152	11162	-8000															
58	Jan. 28.4.21	R-5																		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi							
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
59	Senin, 26-4-21	R-6	POMPA P	10.908	10.908	0				26.9			0			0					Hengkyat	Ht	
60	Selasa, 27-4-21	R-7		2623	2621	-2				28.3			0.001			0.001							
61	Rabu, 28-4-21	R-8		11.952	11.949	-3				42.9			0.001			0.001							
62	Rabu, 28-4-21	R-9		11.949	11.946	-1				40.4			0.001			0.001					FERN	Fud	
63	Sal, 11-5-21	R-11		1980	1982	2				43.2			0.102			0.102							
64	Sam, 10, 5, 21	V-4		8178	8179	+1				39.0			0.001			0.001							
65	Sal, 11-5-21	V-5		0	0	0				TANA			KORONG								Iwan	Iwan	
66	Jumat, 23-04-21	N-2		5585	5588	+3				32.8			0.006			0.006							
67	Jumat, 23-04-21	N-4		6624	6621	-3				32.8			0.018			0.018							
68	Jumat, 23-04-21	O-1		10.849	10.850	+2				88.7			0.002			0.002					Kian	Kian	
69	Jumat, 23-04-21	O-2		1068	1069	+1				54.2			0			0							
70	Sal, 11-05-21	O-3		6405	6405	0				OPERAN			BERKELANJUTAN										
71	Sal, 24-4-21	O-4	7161	7159	-2				83.7			0.078			0.078					Kian	Kian		
72	Rabu, 28-4-21	O-6	11.925	11.924	-1				82.0			-			-								
73	Rabu, 28-4-21	O-8	11.412	11.410	-2				86.8			0.009			0.009								
74	Jumat, 23-04-21	O-9	3979	3962	+3				39.4			0.202			0.202					FERN	Fud		
75	Jumat, 23-04-21	O-10	10.077	10.089	+12				70.2			0.351			0.351								
76	Jumat, 23-04-21	O-11	0.609	0.601	-3				23.9			0			0								
77	Sam, 10-5-21	O-12	6828	6831	+3				38.1			0			0					Iwan	Iwan		
78	Jumat, 23-04-21	O-13	1968	1965	-3				29.5			0			0								
79	Jumat, 23-04-21	O-14	5503	5509	+2				53.8			0			0								
80	Sam, 10-5-21	D20-17	5506	5506	0				-			0			0					Hengkyat	Ht		
81	Jum, 7-5-21	D20-18	12.862	12.860	-2				31.5			0.037			0.037								
82	Sal, 27-4-21	O-15	5179	5177	-2				31.6			0			0								
83	Sam, 28-04-21	O-16	11.904	11.903	-1				33.			0.005			0.005					FERN	Fud		
84	Sal, 21-04-21	O-17	2451	2448	-3				48.4			0			0								
85	Sal, 11-05-21	O-18	6.907	6.907	0				OPERAN			BERKELANJUTAN											
86	Sal, 27-4-21	O-19	POMPA P	1394	1397	+3				38.4			0.037			0.037				Kian	Kian		
87	Selasa, 27-4-21	O-20		9531	9532	+1				35.9			0.017			0.017							
88	Sam, 28-04-21	O-21		11.208	11.207	-1				50.3			0.041			0.041							
89	Sam, 28-04-21	O-23		11183	11186	+3				53.3			0.016			0.016					Hengkyat	Ht	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran									Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
90	Kem, 7-5-21	O-24	✓	1.195	1.195	0				64,1			0.417			64,7						Iwan	
91		O-25					OVERHALL			CLEANING													
92	Kem, 7-5-21	D20-11	✓	756	1240	484				40%			1.000			1.000							
93		D20-12					OVERHALL																
94	Sun, 7-5-21	P-31	✓	11.068	11.965	-7				32,5			0.014			0.014							
95	Mu, 7-5-21	P-32	✓	8.217	9.218	1				-			-			-							
96	Sun, 7-5-21	P-1	✓	1020	1013	-7				28,9			0.041			0.041							
97	Kem, 7-5-21	P-2	✓	1000	850	-150				30,3			0.010			0.010							
98	Kem, 7-5-21	P-3	✓	11189	11180	-1				34,5			0			0							
99	Kem, 7-5-21	P-5	✓	10133	10133	0				34,4			0			0							
100	Mu, 7-5-21	P-8	✓	6726	6723	-3				30,4			0.003			0.003							
101	Mu, 7-5-21	D20-03	✓	11235	11238	3				28,4			0.015			0.015							
102																							

NOTE :

PT.CS
M. Padi

OM
M. Padi

MA 4
M. Padi



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke :

April - Mei 2021

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
1	Senin, 10, 5, 21	T-01A	DHP	6910	6863	43				6840	6845	105				Abix.	
2	Senin, 10, 5, 21	T-01B	DHP	6917	6730	13				1022	1050	28					

NOTE :

PT.CS

DHP

MA-2

M. FADHIL R.



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Bulan : April - Mei 2021

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1		TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE		TANK		CLEANING						TANK	CLEANING						
2	Sen, 10.05.21	TK-101-T1B		16.529	16.529	0				30.14			0			0			F Nugroho	
3	Sen, 10.05.21	TK-101-T1C		16.644	16.645	1				38.14			0			0			F Nugroho	
4	Des, 12.05.21	TK-101-T1D		12.280	12.280	0	OPERATIONAL						BERKELANJUTAN						F Nugroho	
5	Des, 12.05.21	TK-101-T1E		7.236	7.236	0	OPERATIONAL						BERKELANJUTAN						F Nugroho	
6	Des, 12.05.21	TK-101-T1F		13.229	13.229	0	OPERATIONAL						BERKELANJUTAN						F Nugroho	
7	Des, 11-05-21	TK-101-T1G		2.936	2.938	2				10.0			0.535			0.535			ABSIU	

NOTE :

PT.CS

Terminal Lawe

MA 4