



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :

No.	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°c)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	24-9-20	A-1	POMPA A	11.188	11.185	-3				98.9			0.166	-	-	0.166	-	-	Wahyu	
2	24-9-20	A-2		10.57	10.64	7	1964	1964	0	99.7			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
3	24-9-20	A-3		2023	2020	3				94.5			0.652	-	-	0.652	-	-	Wahyu	
4	24-9-20	A-4		9.990	9.999	-11	9.999	9.999	0	64.8			0.001	-	-	0.001	-	-	Wahyu	
5	24-9-20	A-5		11.112	11.119	1				93.8			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
6	24-9-20	A-6		11.462	11.453	9	11453	11453	0	62.5			-	-	-	-	-	-	Wahyu	
7	-	A-7		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	Wahyu	
8	24-9-20	A-15		3.493	3.480	-3				98.9			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
9	24-9-20	A-16		11.29	11.29	0				98.9			0.892	-	-	0.892	-	-	Wahyu	
10	24-9-20	A-17		6.062	6.060	-2				97.4			0.692	-	-	0.692	-	-	Wahyu	
11	24-9-20	A-21		6.077	6.076	-1				96			0.016	-	-	0.016	-	-	Wahyu	
12	24-9-20	A-22		5732	5738	6	5738	5738	0	93.5			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
13	24-9-20	A-23		11.960	11.960	0				93.5			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
14	24-9-20	A-24		6.026	6.031	5	6.031	6.031	0	93.2			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
15	24-9-20	A-25		9.996	9.999	3				94.6			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
16	24-9-20	A-26		11.231	11.248	3				94.7			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
17	24-9-20	A-27		10.37	10.36	1				-			0.003	-	-	0.003	-	-	Wahyu	
18	24-9-20	A-28		72.53	72.41	12	72.41	72.41	0	92.8			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
19	24-9-20	A-29		54.96	54.81	5				-			0.006	-	-	0.006	-	-	Wahyu	
20	24-9-20	A-30		8.017	8.029	10	8.029	8.029	0	90.9			0	-	-	0	-	-	Wahyu	
21	24-9-20	A-31		-	94.67					98			0.364	-	-	0.364	-	-	Wahyu	
22	24-9-20	A-32		-	98.01					90			0.175	-	-	0.175	-	-	Wahyu	
23	24-9-20	E-3		9.599	9.599	0				98.5			0.088	-	-	0.088	-	-	Wahyu	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

98	Kami's 26.3.10	O-23	3101	3096	-5	9096	9096	0	42.6			0.081	9081	-	-	Adia	Adia
99	Pellou 15.4.10	D20-11	2684	2684	0				OPERATIONAL	BERKELEYMAN							
100	Kami's 26.3.10	D20-12	9418	9417	-1				45.2			0.946	0.946	-	-		
101	Kami's 26.3.10	D20-13A	3080	3092	+12	9092	9092	0	27.7			0.004	-	-	-		
102	Kami's 26.3.10	D20-13B	3110	3107	-3				27.8			0.113	-	-	-	Adia	Adia
103	Kami's 26.3.10	D20-15A	9423	9453	+30	9453	9453	0	29.2			0.008	-	-	-		
104	Kami's 26.3.10	D20-15B	10848	10836	-12	10836	10836	0	31.3			0.166	-	-	-		
105	Kami's 26.3.10	P-3	11166	11163	-3				30.1			0		-	-		
106		P-4							ANK	OVERHALL							
107	Kami's 26.3.10	P-5	5200	5202	2				38.5			0	0			Tom	Tom
108		P-7							ANK	OVERHALL							
109	Kami's 26.3.10	P-8	9947	9946	-1				34.2			0.277	0.277			Adia	Adia
110	Kami's 26.3.10	D20-03	11187	11170	-17				28.6			0.016	0.016	-	-	IMAN	IMAN

STATION 2

STATION 7

NOTE :

PT.CS
M-Tank

OM
SYNTHETIC OIL

MA 4
ALFARO RODRIGUEZ



Central Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Temp (°C)			Pengukuran			Koreksi			Level Air (mm)			Nama	Paraf
				ATG	DI	Selish	ATG	DI	Selish	ATG	DI	Selish	ATG	DI	Selish	ATG	DI	Selish					
47		TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe																				
48	Selasa, 07-04-20	TK-101-T1B		16620	16620	0				30.3			0.998			0.998			0.998			Prasetyo	Sampurno
49	Rabu, 08-04-20	TK-101-T1C		10733						Operasi			Berkelanjutan									Prasetyo	Sampurno
50	Senin, 06-04-20	TK-101-T1D		8246	8246	0				29.0			0.988			0.988			0.988			Prasetyo	Sampurno
51	Jelas, 07-04-20	TK-101-T1E		2990	3000	10	3000	3000	0	35.6			0.759			0.754			0.754			Prasetyo	Sampurno
52	Senin, 06-04-20	TK-101-T1F		12145	12144	1				30.3			0.025			0.025			0.025			Prasetyo	Sampurno
53	Rabu, 08-04-20	TK-101-T1G		7317						Operasi			Berkelanjutan									Prasetyo	Sampurno

NOTE :

PT.CS

OM

MA 4




Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
111	Senin 22.03.20	T-01A	DHP	7613	7795	182	7733	7795	22	4433	4523	90	4529	4323	56	AG. Kusn	48
112	Selasa 23.03.20	T-01B		8247	8245	45	8247	8295	45	1483	1435	48	1483	1435	48		

NOTE :

PT.CS

M. Farkhan

DHP

AG. Kusn

MA-2

AG. Kusn