



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)				Level Air (mm)				Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih										
1	Sen, 20-1-20	A-1	POMPA A	1196	1196	0				51,5	51	0,5	0,464	-	0,464	-	-	M. Ramadani	[Signature]
2	Rab, 22-1-20	A-2		1062	1064	2				36,6	36	0,6	0	-	0	-	-		
3	Sen, 20-1-20	A-3		5148	5150	2												M. Ramadani	[Signature]
4	Rabu, 22-1-20	A-4		13427	13427	0				70,5	70	0,5	0,001	-	0,001	-	-		
5	Kam, 23-1-20	A-5		7882	7882	0	7892	7892	0	63,4	63	0,4						M. Ramadani	[Signature]
6	Sab, 21-1-20	A-6		8567	8597	30	8597	8597	0	94,9	94	0,9	0,177	0,177	-	0,177	-		
7		A-7					TANK OVER HALL												
8	Sab, 21-1-20	A-15		3921	3920	-1				43,6	43	0,6						M. Ramadani	[Signature]
9	Rab, 21-1-20	A-16		1244	1250	6	1250	1250	0	41,4	41	0,4	0,609	0,609	-	0,609	-		
10	Sab, 21-1-20	A-17		2,292	2,294	2				70,5	70	0,5	0,509	0,509	-	0,509	-	M. Ramadani	[Signature]
11	Rabu, 22-1-20	A-21		1039	1040	1				33,4	33	0,4	0,015	0,015	-	0,015	-		
12	Rabu, 22-1-20	A-22		4340	4340	0				32,1	32	0,1	0,000	-	0,000	-	-	M. Ramadani	[Signature]
13	Rabu, 22-1-20	A-23		3810	3810	0				72,4	72	0,4	0,540	-	0,540	-	-		
14	Rabu, 22-1-20	A-24		1193	11984	7	11984	11984	0	34,6	34	0,6	0,000	-	0,000	-	-	M. Ramadani	[Signature]
15	Rabu, 22-1-20	A-25		2681	2691	10				35,5	35	0,5	0,000	-	0,000	-	-		
16	Rabu, 22-1-20	A-26		11683	11681	2				45,1	45	0,1	0,000	-	0,000	-	-	M. Ramadani	[Signature]
17	Rabu, 22-1-20	A-27		7884	7881	3							0,003	-	0,003	-	-		
18	Kam, 23-1-20	A-28		2,362	2379	17	2379	2379	0	36,1	36	0,1	0,000	-	0,000	-	-	M. Ramadani	[Signature]
19	Sen, 20-1-20	A-29		4909	4912	3							0,026	0,026	-	-	-		
20	Jum, 20-1-20	A-30		6678	6676	2				31,5	31	0,5	0,001	0,001	-	-	-	M. Ramadani	[Signature]
21	Kam, 23-1-20	A-31		6225	7816	1591				32,6	32	0,6	0,000	0,000	-	-	-		
22	Kam, 23-1-20	A-32		10661	1062	401				36,5	36	0,5	-	-	-	-	-	M. Ramadani	[Signature]
23	Sab, 20-2-20	E-3		11501	11502	1							0,005	-	0,005	-	-		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Temp (°C)			Level Air (mm)										
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih					
54	Senin, 20, 01, 20	T-201	POMPA A	8,243	8,244	1				31,0	31	0	0,05	0,05	-				KIRANWANG	Paraf			
55	Senin, 20, 01, 20	T-202		3,843	3,846	3				29,9	29	0,9	0,05	0,05	-				Handy	Handy			
56	Kamis, 16, 01, 20	T-203		2,905	2,906	1				29,8	29	0,8	0,21	0,21	-				Handy	Handy			
57	Kamis, 16, 01, 20	R-1	POMPA R	14,45	14,48	+3				35,7	35	0,7	0	0	-				Handy	Handy			
58	Deb, 13, 2, 20	R-2		53,12	53,12	0				OPERASIONAL BERKELANJUTAN									Handy	Handy			
59	Dim, 21, 1, 20	R-3		7,766	7,760	-6				40,6	-	-	0,08	-	-	0,08	-	-	Handy	Handy			
60	Dim, 21, 1, 20	R-4		50,93	50,90	-3				41,7	-	-	0	-	-	0	-	-	Handy	Handy			
61	Deb, 13, 2, 20	R-5								TANK INTERMITEN									Handy	Handy			
62	Dim, 21, 1, 20	R-6		19,04	18,93	-10				36,1	-	-	0,1	-	-	0	-	-	Handy	Handy			
63	Sen, 10, 2, 20	R-7		7,432	7,435	3				32,8	-	-	0	-	-	0	-	-	Handy	Handy			
64	Kamis, 16, 01, 20	R-8		19,78	19,79	+1				34,4	34	4	0,01	0,01	0	-	-	-	Handy	Handy			
65	-	R-9								CABLE REPLACEMENT										Handy	Handy		
66	-	R-10								TANK CLEANING										Handy	Handy		
67	Kamis, 16, 01, 20	R-11	STATION S	9,696	9,698	+2				43,6	43	0,6							Handy	Handy			
68	Deb, 13, 2, 20	V-4		8,738	8,738	0				OPERASIONAL BERKELANJUTAN									Handy	Handy			
69	Kamis, 16, 01, 20	V-5		104	106	+2				-	-	-	0,04	0,04	-				Handy	Handy			
70	Deb, 13, 2, 20	D20-04A	STATION S	9,092	9,090	-2				56,9	-	-	-	-	-	-	-	-	Handy	Handy			
71	Sen, 3, 2, 20	D20-04B		20,39	19,69	-10				65,9	-	-	0,016	-	-	0,016	-	-	Handy	Handy			
72	Sen, 10, 2, 20	D20-04C		7,084	7,081	-3				65	-	-	0,187	-	-	0,187	-	-	Handy	Handy			
73	Deb, 13, 2, 20	D20-01A		10,309	10,309	0				OPERASIONAL BERKELANJUTAN									Handy	Handy			
74	Deb, 13, 2, 20	D20-01B		10,309	10,309	0				OPERASIONAL BERKELANJUTAN									Handy	Handy			
75	Deb, 13, 2, 20	D20-06B		9,881	9,881	0				OPERASIONAL BERKELANJUTAN									Handy	Handy			

STATION 8		STATION 1	
76	Train, 27-1-20	479	482
77	Train, 27-1-20	1133	1097
78	Sub, 27-2-20	8895	8895
79	—	—	—
80	Sub, 27-2-20	12580	13583
81	Sub, 27-1-20	5934	5750
82	Sub, 27-1-20	5107	5108
83	Sub, 27-1-20	1192	1194
84	Sub, 27-1-20	13062	13062
85	Sub, 27-1-20	1105	1117
86	Sub, 4-2-20	11283	11286
87	Sub, 4-2-20	980	980
88	—	—	—
89	Sub, 4-2-20	11422	11423
90	Sub, 28-1-20	3769	3770
91	Sub, 28-1-20	12209	12212
92	Sub, 29-1-20	11109	11107
93	Sub, 29-1-20	952	952
94	Sub, 13-2-20	6318	6318
95	Sub, 29-1-20	3226	3226
96	Sub, 28-1-20	965	966
97	Sub, 28-1-20	777	780
98	—	—	—
99	—	—	—
100	—	—	—
101	—	—	—
102	—	—	—
103	—	—	—
104	—	—	—
105	—	—	—
106	—	—	—
107	—	—	—
108	—	—	—
109	—	—	—
110	—	—	—
111	—	—	—
112	—	—	—
113	—	—	—
114	—	—	—
115	—	—	—
116	—	—	—
117	—	—	—
118	—	—	—
119	—	—	—
120	—	—	—
121	—	—	—
122	—	—	—
123	—	—	—
124	—	—	—
125	—	—	—
126	—	—	—
127	—	—	—
128	—	—	—
129	—	—	—
130	—	—	—
131	—	—	—
132	—	—	—
133	—	—	—
134	—	—	—
135	—	—	—
136	—	—	—
137	—	—	—
138	—	—	—
139	—	—	—
140	—	—	—
141	—	—	—
142	—	—	—
143	—	—	—
144	—	—	—
145	—	—	—
146	—	—	—
147	—	—	—
148	—	—	—
149	—	—	—
150	—	—	—
151	—	—	—
152	—	—	—
153	—	—	—
154	—	—	—
155	—	—	—
156	—	—	—
157	—	—	—
158	—	—	—
159	—	—	—
160	—	—	—
161	—	—	—
162	—	—	—
163	—	—	—
164	—	—	—
165	—	—	—
166	—	—	—
167	—	—	—
168	—	—	—
169	—	—	—
170	—	—	—
171	—	—	—
172	—	—	—
173	—	—	—
174	—	—	—
175	—	—	—
176	—	—	—
177	—	—	—



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih														
47		TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	13.817	13.818	1				31.6	31	0.6	1.002	1.002	0								
48	Sabtu 04.02.20	TK-101-T1B		3624	3628	4	3628	3628	0	33.4	33	0.4	0.000	0.000	0							DHAMA	
49	Rabu, 05.02.20	TK-101-T1C		7350	7345	5	7345	7345	0	35.5	35	0.5	0.983	0.983	0							DHAMA	
50	Sabtu 04.02.20	TK-101-T1D		14453	14454	1				33.9	33	0.9	0.727	0.727	0							DHAMA	
51	Senin 03.02.20	TK-101-T1E		8.203	8.204	1				32.7	32	0.7	0.016	0.016	0							DHAMA	
52	Rabu, 05.02.20	TK-101-T1F		15.644	15643	1				35.1	35	0.1	0.058	0.058	0							DHAMA	
53	Senin 03.02.20	TK-101-T1G																					

NOTE :

TK - 101 - T1A Tank Cleaning

PT.CS
M. Hasbi

OM
DHAMA

MA 4
Jaka Sukiyanto



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
111	Kam, 20-1-20	T-01A	DHP	7645	7650	5	-	-	-	6660	7650	-	-	-	AB.F.	[Signature]	
112	Kar 20-1-20	T-01B		7660	-	-	-	-	-	4440	-	-	-	-	-		

NOTE :

T.O.A. [Signature]

PT.CS

DHP

MA-2