

BERITA ACARA PENGgantian PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part **GWR 5300 (Guided Wave Radar)** pada tank T1B area DHP , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari **Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh** telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya :

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMAKS
1	GWR	SN : 81851981H	SN : 543837	T1B	DHP	Baik



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


PT. Pertamina RU V Balikpapan
MA 2 (Maintenance Area 2)

DHP Pertamina Balikpapan

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa


Irfan. S.P.

Lutfi


M. Nurroddin


M. Hasbi


Maulana Dachman


BERITA ACARA PENGANTIAN PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part TIC (Transmitter Interface Card) dan TMC (Temperature Multiplexer Card) pada tank O-15 area OM, maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut :


No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMARKS
1	TIC	9150072551F30684	9150072551X8XG37190000076	O-15	OM	Baik
2	TMC	91500725561F25055	9150072561X6XH02190000181	O-15	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


PT. Pertamina RU V Balikpapan
MA 4 (Maintenance Area 4)


.....ALAN YUDHA P.....


OM (Oil Movement)


.....SYARIFUDDIN.....

Engineering Pertamina RU V


.....M. Nurhuda.....

PT. Control Systems Arena Para Nusa


.....M. Faldi.....


.....Maulana Bachman.....


BERITA ACARA PENGgantian PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part TRC (Transformer Rectifier Card) pada tank O-15 area OM , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan menggunakan TRC pada ATG A-7 dengan rincian sebagai berikut :


No	PART	PART NUMBER O-15	PART NUMBER A-7	TANK	AREA	REMARKS
1	TRC	9150072531B08566	9150072531B20792	O-15	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


PT. Pertamina RU V Balikpapan
MA 4 (Maintenance Area 4)


ALFAN YUDHA P.


OM (Oil Movement)


SYAALIFUDDIN

Engineering Pertamina RU V


M. NURUDDIN

PT. Control Systems Arena Para Nusa


M. FASBI


MAULANA RACHMAN


BERITA ACARA SERAH TERIMA MATERIAL ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Berdasarkan report hasil site survey pada awal kontrak, bagian V.Rekomendasi yang menerangkan tentang material yang akan di supplay, maka pada hari ini **Senin**, Tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh** telah di supplay beberapa material sebagai berikut :

NO	MATERIAL	SERIAL NUMBER	REMARKS
1	FBM (Field Bus Modem)	9150072551X8XG37190000076	Baik
2	Wireless THUM Adapter	9150072561X6XH02190000181	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan
MA 4 (Maintenance Area 4)




ALFAN TUDHA P.

OM (Oil Movement)

.....

Engineering Pertamina RU V



M. NURUDDIN

PT. Control Systems Arena Para Nusa



M. HARBI



MAULANA RACHMAN