

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)  
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu			
1	A2	15.07	1045	0	55.4	1057	0	55.1	12	0	0.4	1057	0	55
2	A16	9.36	11418	0.369	66.8	11476	0.369	66.6	58	0	0.2	11476	0.369	66.6
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System



MAULANA RACHMAN

Balikpapan, 17 Oktober 2019

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME



RIDHO SEPTI

2. OM Production



SYARIFUDDIN



**BERITA ACARA  
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)  
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Samin tanggal 21 bulan Oktober tahun 2019, kam yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu			
1	T202	10:03	1394	0.017	28.5	1406	0.017	28	12	0	0.5	1406	0.017	28
2	T203	10:03	2020	0.117	28.9	2028	0.117	28.9	8	0	0	2028	0.117	28.9
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System



MAULANA ACHMAN

Balikpapan, Samin, 21 Oktober 2019


PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME



RIDHO SEPTEI

2. OM Production



SYARIFUDDIN