

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Februari - Maret 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)									Temp (°C)			Level Air (mm)									Operator	
				Pengukuran						Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran						Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Sun. 22 Feb 21	A-1	POMPA A	1047	1049	+2				38.6			0.066			0.066									KURNIAWAN	Fin
2	Sun 22 Feb 21	A-2		7949	7948	-1				35.0			0			0										
3	Sun 22 Feb 21	A-3		1039	1042	3				36.2			0.547			0.547										
4	Sun 22 Feb 21	A-4		13410	13408	-2				62.1			0.001			0.001										
5	Sun 22 Feb 21	A-5		10525	10522	-3				81.4			0			0										
6	Sun 22 Feb 21	A-6		11482	11481	-1				67.4			0.175			0.175										
7	Sun 22 Feb 21	A-15 +5		7306	7306	0				47.8			0.165			0.165										
8	Sun 22 Feb 21	A-17 +0.1		5226	5236	10				54.4			0.964			0.964										
9	Sun 22 Feb 21	A-18		10.088	9.583	-505				32.4			0.900			0.900										
10	Rabu, 10, 3, 21	A-20		1083	1104	+21				-			0.353			0.35									KURNIAWAN	Fin
11	Feb 17 Feb 21	A-21		5.656	5.657	1				32.7			0			0										
12	Feb 17 Feb 21	A-22		8.908	8907	-1				31.9			0.015			0.015										
13	Feb 17 Feb 21	A-23		7091	7093	+2				30.3			0.930			0.930										
14	Feb 17 Feb 21	A-24 -5		6248	6248	0				32.7			0			0										
15	Feb 17 Feb 21	A-25		1605	1607	2				35.8			0			0										
16	Feb 17 Feb 21	A-26		11988	11988	0				42.7			0			0										
17	Feb 17 Feb 21	A-27		1069	1069	0				27.9			0.019			0.019										
18	Feb 17 Feb 21	A-28 +10		1287	1287	0				30			0			0										
19	Jum, 26-2-21	A-30 -5		3543	3592	1				30.8			0			0										
20	Rabu, 10, 3, 21	A-31		8591	8591	0				30.1			0			0										
21	Rabu, 10, 3, 21	A-32		5610	5610	0				28.5			0			0										
22	Jum, 26-2-21	A-33		7663	7662	1				28.1																
23	Kan. 18 Feb 21	E-2		10.837	10.835	-2				38.3			0.009			0.009										
24	Kan 18 Feb 21	E-3		1.076	1874	-2				19.9			-			-										
25	Kan 18 Feb 21	E-4		10.874	10.871	-3				39.4			0.033			0.033										
26	Kan 18 Feb 21	E-5		10.694	10.694	0				35.8			0.048			0.048										
27	Kan 18 Feb 21	E-6		11.075	11.073	-2				33.0			0.035			0.035										
28	Kan 18 Feb 21	E-7		9342	9340	-2				33.9			0.244			0.244										
29		T-901		OVERHAUL						OVERHAUL			OVERHAUL						OVERHAUL			OVERHAUL			Handra	
30	Jum, 26-2-21	T-902		1295	1208	3				29.1			0.871			0.871										

turbulance




No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
31	Jum, 26-2-21	T-903	STATION 5	1068	1071	3				30.2			0			0			J Hendra	JR	
32	Jum, 26-2-21	T-904		4964	4962	2				31.5			0.225			0.225			J Hendra	JR	
33	Rabu, 10, 3, 21	T-201		2534	2533	-1				27.3			-			-			KURNIAWAN	Fi	
34	Jum, 26-2-21	T-202		1207	1209	2				28.4			0.015			0.015			J Hendra	JR	
35	Jum, 26-2-21	T-203		1199	1202	3				28.6			0.072			0.072			J Hendra	JR	
36	Senin, 8-3-21	D20-05A +10		5758	5755	-3				30.7			1014			1014			J Rudi	JR	
37	Senin 8-3-21	D20-05B		4551	4559	8				31.4			1244			1244			J FEBRY	JR	
38	Rabu, 10, 3, 21	D20-05C		6981	6981	0				34.2			0.008			0.008			J FEBRY	JR	
39	Rab, 3 3 21	✓D20-05D +67		5312	5311	-1				31.2			0.035			0.035			J Surya	JR	
40	Rab, 3 3 21	✓D20-06B		12.315	12.315	0				36.3			0.004			0.004			J Surya	JR	
41	Rabu, 10, 3, 21	D20-07A	STATION 5	936	936	0				49.6			0			0			J Surya	JR	
42	Rabu, 3 3 21	✓D20-07B		13.480	13.479	-1				56.3			0.001			0.001			J FEBRY	JR	
43	Rabu, 3 3 21	✓D20-07C		920	920	0				54.			0			0			J FEBRY	JR	
44	Rabu, 10, 3, 21	D20-04A		6275	6275	0				83.8			0			0			J FEBRY	JR	
45	Rabu, 10, 3, 21	D20-04B		4219	4219	0				76.7			0.016			0.016			Rohmad	JR	
46	Salas, 9, 3, 21	✓D20-04C		13488	13499	11				82.2			0.194			0.194			Rohmad	JR	
47	Rabu, 10, 3, 21	D20-01A		9679	9679	0				32.9			0.002			0.002			J FEBRY	JR	
48		D20-01B		TANK OVER HAUH																	
49	Salasa, 9, 3, 21	D20-08		1472	1475	+3				28.8			0			0			Rohmad	JR	
50	Rabu, 3, 3, 21	✓D20-13A		11146	11143	-3				33.5			0.007			0.007			J Surya	JR	
51	Rabu, 3, 3, 21	✓D20-13B	2451	2454	+3				27.0			0.983			0.983			J Surya	JR		
52	Rabu, 3, 3, 21	✓D20-15A	2682	2682	0				28.6			0.006			0.006			J Surya	JR		
53	Rabu, 3, 3, 21	✓D20-15B	3402	3405	+3				33.7			0.164			0.164			J Surya	JR		
54	Kam, 18 Feb 21	R-1	7674	7675	+1				34.4			0.001			0.001			J Rian	JR		
55	Salasa, 2-3-21	✓R-2	1961	1959	-2				35.7			0			0			J Rian	JR		
56	Kam, 18 Feb 21	R-3	11203	11205	+2				40.4			0.149			0.149			J Rian	JR		
57	Salasa, 2-3-21	✓R-4	1930	1931	+1				36.7			0			0			J Rian	JR		
58	Senin, 8, 3, 21	R-5	204	2015	+1				34.2			0.030			0.030			J Rian	JR		
59	Senin 8, 3, 21	R-6	1970	1980	+10				38.8			0			0			J Rian	JR		
60	Kam, 18 Feb 21	R-7	7017	7017	0				57.8			0			0			J Rian	JR		
61	Kam 18 Feb 21	R-8	STATION 5	11.157	11.154	-3				38.9			0.001			0.001			J Rian	JR	
62	Kam 18 Feb 21	R-9		4401	4478	-77				31.8			0			0			J Rian	JR	
63	Rabu, 10, 3, 21	R-11 +10		8342	8342	0				-			0.124			0.124			J FEBRY	JR	
64	Rabu, 10, 3, 21	V-4		5696	5695	-1				39.7			0.001			0.001			J FEBRY	JR	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
65		V-5	POMPA P				"			TANK										
66	Kam, 24, 2-21	N-2 -14		4823	4826	3				30'3			0'016			0'016			Ades	Ades
67	Kam, 24, 2-21	N-4		5350	5353	3				32'6			0'018			0'018				
68	Kam, 24, 2-21	O-1		7861	7858	-3				69'5			0'517			0'517				
69	Kam, 24, 2-21	O-2		1084	1081	-3				66'7			0			0				
70	Rabu, 10, 3-21	O-3		8928	8928	0				99'2								Dede	Dede	
71	Selasa, 2-3-21	O-4 -7		9993	9994	-2				81'7			0'027			0'027				
72	Selasa, 2-3-21	O-6		11368	11368	0				86'2			1 m			1 m			Yuan	Yuan
73	Selasa, 2-3-21	O-8 -7		11364	11366	+2				77'1			0'580			0'580				
74	Kam, 24, 2-21	O-9		9604	9606	2				67'9			0'368			0'368			Ades	Ades
75	Kam, 24, 2-21	O-10		8236	8233	-3				46'0			0			0				
76	Kam, 24, 2-21	O-11		462	462	0				27			0'001			0'001				
77	Kam, 24, 2-21	O-12 +90		1615	1615	-2				38'3			0			0				
78	Kam, 24, 2-21	O-13		8990	8993	3				32'2			0			0			Dede	Dede
79	Selasa, 2-3-21	O-14		10059	10059	0				78'4			0			0				
80	Rabu, 10, 3-21	D20-17		5373	5373	0				-			0'017			0'017			Rohmad	Rohmad
81	Selasa, 9, 3-21	D20-18		12867	12866	-1				32'1			0'029			0'029				
82	Sen, 1-3-21	O-15		8034	8033	-1				37'0			0			0			Rohmad	Rohmad
83	Sen, 1-3-21	O-16		11013	11010	-3				37'2			0'026			0'026				
84	Rabu, 10, 3-21	O-17		8316	8316	0				43'8			0			0				
85	Rabu, 10, 3-21	O-18		4336	4336	0				57'8			0'168			0'168				
86	Sen, 1-3-21	O-19		10302	10300	-2				43'1			0'027			0'027			Dede	Dede
87	Sen, 1-3-21	O-20		4279	4279	0				31'8			0'014			0'014				
88	Sen, 1-3-21	O-21		11302	11300	-2				53'1			0'003			0'003				
89	Rabu, 10-3-21	O-23 +20		10765	10765	0				79'2			0'309			0'309				
90	Rabu, 10-3-21	O-24 +127		11434	11759	+325				85'5			0'454			0'454			Dede	Dede
91		O-25 -9		TANK						KOSONG										
92	Rabu, 10-3-21	D20-11		5747	5747	0				27'3									Rohmad	Rohmad
93		D20-12	TANK						OVERHAULL											
94	Selasa, 9, 3-21	P-31	11951	11948	-3				32'6			0'014			0'014					
95	Selasa, 2-3-21	P-32 -10	11541	11544	+3				-			0'024			0'024					
96	Sen, 1-3-21	P-1	6514	6565	+51				30'7			0			0			Rohmad	Rohmad	
97	Sen, 1-3-21	P-2	11241	11230	-11				32'4			0'064	0		0'064					
98	Sen, 1-3-21	P-3	2494	2491	-3				29'0			0			0					

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
99	Rabu, 10, 3, 21	P-5		6938	6938	0				29.5			0			0			Febry	Febry
100	Rabu, 10, 3, 21	V _{P-8} + 155		1344	1195	-149				27.3			0,262			0,262			Febry	Febry
101	Selasa, 2 - 3 - 21	V _{D20-03}		11212	11211	1				28.7			0,015			0,015			Lian	Lian
102																				

NOTE :

- x A17 penyusutan lubang ukur yang selisih 101 mm. sebelumnya.
- P1 menggunakan bottom. (~~lubang~~ tutup lubang merah)
blum. pernah dirsetting, double flange)
- P2 menggunakan bottom (tutup lubang merah).
blum pernah dirsetting, double flange.
- A18- verifikasi pertama setelah upgrading. nilai 6
- A 20 verifikasi pertama setelah upgrading. nilai 6
- P8 radar miring (mudah mentok), perlu modifikasi



Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Pub. 10.3.21	T-01A	DHP	5896	5701	195				5732	5680	52.				y LUTPI	/
2	Pub. 10.3.21	T-01B		6686	6689	3				1032	1035	3					/

NOTE :

PT.CS

N. Harbi

DHP

[Signature]

MA-2



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Bulan : Februari - Maret 2021

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Parg
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1		TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	TANK			CLEANING						TANK			CLEANING				
2	Sel. 9.3.21	TK-101-T1B		2990	2987	-3				31'6			0			0			Nugroho	Jugy
3	Sel. 9.3.21	TK-101-T1C		14088	14087	-1				30'6			0			0				
4	Kab. 10.3.21	TK-101-T1D		3996	3993	-3				33.6			0.027			0.027				
5	Sel. 8.3.21	TK-101-T1E		17628	17623	-5				34.0			0.702			0.702				
6	Sel. 9.3.21	TK-101-T1F		8785	8785	0				31'9			0.061			0.061				
7		TK-101-T1G																		

NOTE :

PT.CS

[Signature]
M. Habi

Terminal Lawe

[Signature]

MA 4

[Signature]
Rame.