

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengkukuran			Koreksi			Temp (°C)			Pengkukuran			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selsih	ATG	DT	Selsih	ATG	DT	Selsih	ATG	DT	Selsih		
1	26/9-12-2024	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	—	—	Tank	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 Nugroho	Amir
2	26/9-12-2024	TK-101-T1B		15477	15478	2	—	—	—	33.8	—	—	0	—	—	3 Nugroho	Amir
3	7-12-2024	TK-101-T1C		15477	15478	2	—	—	—	31.1	—	—	0	—	—	Amalia	Fery
4	26/9-12-2024	TK-101-T1D		11461	11459	-2	—	—	—	32.5	—	—	0.397	—	—	Amalia	Fery
5	26/9-12-2024	TK-101-T1E		17057	17054	-3	—	—	—	36.8	—	—	0.762	—	—	3 Nugroho	Amir
6	26/9-12-2024	TK-101-T1F		16577	16574	-3	—	—	—	34.3	—	—	0.020	—	—	3 Nugroho	Amir
7	26/9-12-2024	TK-101-T1G		16034	—	—	—	—	—	33.7	—	—	—	—	—	—	—

NOTE :

PTCS
Ahmad . J

Terminal LAWE
Nugroho

MA 4
Dirga Nurul