



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Agustus - September 2021

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)					Temp (°C)					Level Air (mm)					Operator	
				Pengukuran			Koreksi		ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT							ATG	DT	Selisih			
1	Senin, 16-8-21	A-1	POMPA A	1045	1045	0			82'3			0,114			0,114				Pezzo	
2	Senin 16-8-21	A-2		1063	1038	-25			41'9			0			0					
3	Senin 16-8-21	A-3		1088	11.085	-19			45'3			0,563			0,163					
4	Senin 16-8-21	A-4		13.409	13.324	-85			34'4			0,001			0,001					
5	Senin 16-8-21	A-5		11.461	11.469	-2			50'5			0			0					
6	Senin 16-8-21	A-6		1951	1951	0			41'1			0,122			0,122				Sam	
7	Senin 16-8-21	A-15		11.013	11013	0			51'8			0,062			0,062					
8	Senin 16-8-21	A-17		7.777	7.777	0			52,0			0,969			0,969					
9	Senin 16-8-21	A-18		7141	7141	0			31,4			0,942			0,842					
10	Senin 16-8-21	A-20		5723	5723	0			28,4			0,958			0,958					
11	Senin 16-8-21	A-21		6152	6152	0			29'9			0,017			0,017					
12	Senin 16-8-21	A-22		10764	10761	-3			29,6			0			0					
13	Senin 16-8-21	A-23		12034	12035	+1			34,6			0,330			0,330					
14	Senin 16-8-21	A-24		10193	10177	-16			34,0			0			0					
15	Senin 16-8-21	A-26		11840	11842	+2			35,8			0			0					
16	Senin 16-8-21	A-27		1144	1142	-2			28,3			0,020			0,020					
17	Senin 16-8-21	A-28		12926	12924	+1			32,9			0			0					
18	Senin 16-8-21	A-30		1007	1009	+2			29,7			0			0					
19	Senin 16-8-21	A-31		6706	6706	0			OPERASIONAL			OPERASIONAL			OPERASIONAL					
20	Senin 16-8-21	A-32		4114	4114	0			OPERASIONAL			OPERASIONAL			OPERASIONAL					
21	Senin 16-8-21	A-33		10737	10738	1			30,4			0			0					
22	Senin 16-8-21	A-2		10440	10437	-3			32,1			0,009			0,009					
23	Senin 16-8-21	A-3		4048	4049	+1			30,0			-			-					
24	Senin 16-8-21	A-4		1570	1547	-3			32,4			0,065			0,065					
25	Senin 16-8-21	A-5		9443	9444	+1			31,3			0,07			0,07					
26	Senin 16-8-21	A-6		1027	1026	-1			31,1			0,039			0,039					

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selsih	Pengukuran			ATG	DT	Selsih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selsih	ATG	DT	Selsih				ATG	DT	Selsih					
27	Pabu, 18-8-21	E-7	STATION 5	4119	4121	+2				29.5			0.281						Saman	
28	Sun, 19-8-21	T-902		1104	1101	-3				28.1			0.858							
29	Sun, 23-8-21	T-903		1049	1040	-9				30.2			0							
30	Sun, 24-8-21	T-904		1019	1016	-3				29.8			0.908							
31	Pabu, 18-8-21	T-201		8006	8008	2				28.8			-							
32	Pabu, 18-8-21	T-202		1025	1027	2				27.4			0.016							
33	Pabu, 18-8-21	T-203		1150	1103	3				28			0.149							
34	Sun, 6-9-21	D20-05A		5815	5812	-3				28.1			1.223							
35	Pamus 2-9-21	D20-05B		3031	3034	3				29.7			0.008							
36	Pamus 2-9-21	D20-05C		11.050	11.050	0				OPERASIONAL			BERKELANDUTAN							
37	Selam, 14.9.21	D20-05D		3463	3463	0				42.0			0							
38	Selam, 14.9.21	D20-06B		1015	1014	-1				38.8			0.001							
39	Pabu, 1-9-21	D20-07A		1348	13480	+2				50.1			0							
40	Pabu, 1-9-21	D20-07B		1060	1060	-260				46.9			0							
41	Pabu, 1-9-21	D20-07C		11.834	11.834	0				OPERASIONAL			BERKELANDUTAN							
42	Sun, 6-9-21	D20-04A		8877	8877	-100				89.9			0.105							
43	Sun, 6-9-21	D20-04B		10.434	10.434	0				086										
44	Sun, 6-9-21	D20-04C		12946	12948	3				46.7										
45	Sun, 3-9-21	D20-08		8540	8540	0				36.8			0.080							
46	Sun, 3-9-21	D20-08		2469	2469	0				36.9			0.007							
47	Sun, 3-9-21	D20-13B		8011	8009	-2				28.15			0.014							
48	Sun, 3-9-21	D20-15A		10589	10597	+8				39.2			0.001							
49	Sun, 3-9-21	D20-15B		10478	10455	-3				38.5			0.001							
50	Sun, 3-9-21	R-1	STATION 6	11148	11146	-2				38.0			0.370							
51	Sun, 3-9-21	R-2		1030	1030	0				40			0							
52	Sun, 3-9-21	R-3		1968	1962	-6				34.4			0.166							
53	Sun, 3-9-21	R-4		1938	1935	-3				35.8			0.001							
54	Sun, 3-9-21	R-5		4648	4646	-2				36.2			0							
55	Sun, 3-9-21	R-6																		
56	Sun, 3-9-21	R-7																		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih					
57	Jumat 10-8-21	R-8	L	208	208	0				22.6			0.001			0.001			Handy	
58	Jumat 10-8-21	R-9		1359	1361	2				38.4			0.319			0.319				
59	Jumat 11-8-21	R-11		5.093	5093	0				OPERANON			BEREUTANON			0				
60	Pabu 8-9-21	V-4		4153	4153	0				33.7			0			0				
61	Jum 27-8-21	N-2		5497	5495	-2				28.6			0.018			0.018				
62	Jum 27-8-21	N-4		6496	6496	0				29.8			0.018			0.018				
63	Jum 27-8-21	O-1		10.480	10483	3				59.8			0.433			0.433				
64	Jum 27-8-21	O-2		3045	3042	-3				55			0.392			0.392				
65	Kamis 26-8-21	O-3		11421	11421	0				71.5			0.258			0.258				
66	Kamis 26-8-21	O-4		7437	7436	-1				96.6			0.289			0.289				
67	Kamis 19-8-21	O-6	K	1048	1045	-3				56.9			0.810			0.810			Handy	
68	Kamis 19-8-21	O-8		1007	1006	-1				58.4			0.613			0.613				
69	Kamis 19-8-21	O-9		4506	4504	-2				68.1			0.355			0.355				
70	Kamis 19-8-21	O-10		8541	8538	-3				35.1			0.132			0.132				
71		O-11								TANKI			OPERANON			BEREUTANON				
72	Mar 14-9-21	O-12		3.092	3.092	0				OPERANON			BEREUTANON			0				
73	Mar 14-9-21	O-13		8568	8568	0				OPERANON			BEREUTANON			0				
74	Kamis 19-8-21	O-14		11.471	11.471	0				68.0			0			0				
75	Kamis 26-8-21	D20-17		5334	5331	-3				-			0.201			0.201				
76	Kamis 26-8-21	D20-18		12.675	12.673	-2				30.3			0.030			0.030				
77	Kamis 19-8-21	O-15		3152	3150	-2				29.8			0.001			0.001				
78	Kamis 19-8-21	O-16		11240	11238	-2				32.1			0.025			0.025				
79	Mar 14-9-21	O-17		9808	9808	0				45.8			0			0				
80	Kam 16-8-21	O-18		11183	11189	0				65.2			0.176			0.176				
81	Kamis 19-8-21	O-19		3260	3259	-1				38.7			0.022			0.022				
82	Kam 19-8-21	O-20		4321	4324	3				28.3			0.014			0.014				
83	Kam 18-8-21	O-21		11.997	11.997	0				70.9			0.059			0.059				
84		O-22								MODTANK										
85	Kam 19-8-21	O-23		10.994	10.994	0				67.9			0.340			0.340				
86	Kam 19-8-21	O-24		11.320	11.323	-3				76.0			0.469			0.469				

STATION 8

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih								
87	Selasa, 14.9.21.		D20-11	1.111	1.111	0				0,824	8,000		0,613				
88	Rabu, 15.9.21		P-31	11.854	11.851	-3				72,5			0,108				
89	Rabu, 15.9.21		P-32	9.708	9.715	-10				-			0,012				
90	Sen, 30.8.21		P-1	1083	1080	-3				28,4			0,018				
91	Sen, 30.8.21		P-2	2564	2565	+1				28,3			0,018				
92			P-3							MODTANK.							
93			P-4														
94	Selasa, 14.9.21.		P-5	6459	6457	0				OPERASIONAL			0,009				
95	Sen, 30.8.21		P-8	1070	1070	0				28,0			0,009				
96	Sen, 30.8.21		D20-03	11.897	11.898	-1				27,3			0,014				
97	Rabu, 15.9.21		D20-13A	2.829	2823	0				26,2			0,024				
98																	
99																	
100																	
101																	
102																	

NOTE :

PT.CS
M. Fawzi

OM
SARIPUDIN

MA 4
M. HANDEL T.



Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih								
1		TK-101-T1A															
2	Bumi, 3-9-2021	TK-101-T1B		9683	9683	0	OPERATIONAL			32.4	BERKELABUTAN						
3	Raka, 1-9-2021	TK-101-T1C		9657	9657	0				23.4	BERKELABUTAN	0					
4	Bumi, 3-9-2021	TK-101-T1D		4113	4113	0	OPERATIONAL			BERKELABUTAN							
5	Bumi, 3-9-2021	TK-101-T1E		5446	5446	0	OPERATIONAL			BERKELABUTAN							
6	Bumi, 1-9-2021	TK-101-T1F		12018	12018	1				32.4		0.039			0.039		
7	Bumi, 3-9-2021	TK-101-T1G		11074	11074	0	OPERATIONAL			BERKELABUTAN							
OM LAWE-LAWE																	

NOTE :

Temp lubang atas tanki T1E tidak rapat dengan
empurna, menyebabkan selisih - 6 mm.

PT.CS

Terminal Lawe

MA 4

Jaka Sukyante



Control Systems


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke :


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Senin, 9-8-21	T-01A	DHP	7324	7320	-54	7330	7320	-10	7264	7320	46				Haris. K.	
2	Senin, 9-8-21	T-01B		6830	6810	-20	-	-	-	1153	1156	3	-	-	-		

NOTE :


PT.CS


Mu. Haris

DHP


Ary. Kusnanto

MA-2


HARIS. K. D.