

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Januari tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
1	A3	3:39	1122	0.48	35.2	1120			26			1120		
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System




Fatkhul Akbar

Balikpapan, 21 Januari 2022

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production



SAPPUDDIN

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
1	E-3		Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System




Maulana R.

Balikpapan, 20 Januari 2022

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production



Satrio Nugroho

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini, tanggal 28 Januari 2022, bulan Januari tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Reseting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi			ATG			Manual Dipping			Setelah			Hasil Reseting ATG		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	1	15.49	11.937	8.825		11.969	8.882		-0.57			11.969	8.882				
2	2	15.49	11.937	8.825		11.969	8.882		-0.57			11.969	8.882				
3	3	15.49	11.937	8.825		11.969	8.882		-0.57			11.969	8.882				
4	4	15.49	11.937	8.825		11.969	8.882		-0.57			11.969	8.882				
5	5																
6	6																
7	7																
8	8																
9	9																
10	10																

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Reseting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk dikelehlui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Reseting,

PT. Control System

[Signature]
Maulana R

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Main Area 4 / IBE

2. OM Production

[Signature]
SAPRUDHIN

Balikpapan, 28 Januari 2022

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Januari tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
1	010	14.10	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
2	013	14.14	4757			4766			9			4766		
3			9497			9507			10			9507		
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System




Maulana R.

Balikpapan, 25 Januari 2022

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production



SARIPUDDIN

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Rabu..... tanggal 02..... bulan Februari..... tahun 2022..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
1	<u>P2</u>	<u>2:09</u>	<u>6327</u>	<u>0,020</u>	<u>37,3</u>	<u>6355</u>	<u>0,020</u>	<u>37,5</u>	<u>6355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6355</u>		
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System




Farhan Akbar M.

Balikpapan, 02, Februari 2022

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / NE

2. OM Production



SARIPUDDIN



**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Februari tahun 2022, kami yang berlandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih			Minyak	Air	Suhu
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu			
1	R8	19.15	10.818			10.808			-10			10.808		
2	R9	19.19	1.461			1938			-23			1938		
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

maulana. rachman

Balikpapan, 10 Februari 2022

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production

SARI PUODIN