

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020 kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG		Manual Dipping		Selisih		Minyak	Air	Suhu
1	0205D	8 58	Minyak	13.251	Minyak	13.291	Minyak	-10	13.292		
2			Air		Air		Air				
3			Suhu		Suhu		Suhu				
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 14 Agustus 2020

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production

Pelaksana Resetting,
PT. Control System
Maulana Bachman.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini tahun bulan
kami telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG
			ATG			Manual Dipping			Selisih			
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	
1	D20 4B	11.15	13.434		13.359	- 95		13.360				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.
Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


Balikpapan, 10 Agustus 2020

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME


Agus Yudha P.

2. OM Production


Reza Fitria

Pelaksana Resetting,

PT. Control System



Maulana Bachman

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Batu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2020, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG		Manual Dipping		Selisih		Minyak	Air	Suhu
1	T901	14:50	Minyak 10437	Air 0864	Suhu 29,9	Minyak 10444	Air -	Minyak 7	-	-	10444
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 5 Agustus 2020


PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME




ATM JUDHAPRASETYA

2. OM Production



Rosa Pritian

Pelaksana Resetting,
PT. Control System



Fatmuli Asyraf M.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Babu tanggal 29 bulan Juli tahun 2020, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi									Hasil Resetting ATG
			ATG			Manual Dipping			Selisih			
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	
1	02	10.41	5264			5283			20			5280
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Balikkpapan, 29 Juli 2020

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V
1. Maint. Area 4 / ME

[Signature]

2. OM Production

[Signature]
Izza Fitriani

PT. Control System
Pelaksana Resetting,

[Signature]
Maulana Rakhman

**BERITA ACARA
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2020, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	PL	15.06	1292			1292			-5		1293
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.
Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


Balikpapan, 20 Juli 2020

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME



Agus Yudha Pratomo P.

2. OM Production


Agus Fikrihan

PT. Control System

Pelaksana Resetting,


Maulana Bachman