

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)  
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2020, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi			ATG			Manual Dipping			Selfish			Hasil Resetting ATG		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	A15	10.35	97.6			98.6			10			98.6			98.6		
2	A33	10.07	69.9			68.4			7			68.4			68.4		
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 10 September 2020

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

M. Jucel T.

2. OM Production

Reza Fikrian

PT. Control System

Pelaksana Resetting,

Maulana Bachman