



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : 8

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temp (°C)				Level Air (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi	Selsih	ATG	DT	Selsih	ATG	Pengukuran		Koreksi	Selsih	Nama	Pajf
				ATG	DT							ATG	DT				
1	Senin, 20/4/20	A-1	POMPA A	1024	1022	2						37,8					
2	Kamis, 16/4/20	A-2		1024	1021	3						51,1					
3	Kamis, 16/4/20	A-3		1052	1050	4		1088	1088	0		45,6					
4	Kamis, 16/4/20	A-4		10546	10541	425		10541	10541	0		55,1					
5	Kamis, 16/4/20	A-5		11239	11236	3						50,9					
6	Senin, 20/4/20	A-6		6314	6314	0						58,5					
7	—	A-7		—	—	—		D/AMBI	D/AMBI	0		PREDECT	ADMP				
8	Senin, 20/4/20	A-15		8595	8604	9		8604	8604	0		47,8					
9	Senin, 17/4/20	A-16		1119	891	-228		891	891	0		37,1					
10	Senin, 17/4/20	A-17		1369	1366	-3						38,7					
11	Senin, 17/4/20	A-21		1353	1391	-2						38,5					
12	Senin, 17/4/20	A-22		1394	1394	0						30,3					
13	Senin, 17/4/20	A-23		1139	1127	-2						31,4					
14	Senin, 17/4/20	A-24		1167	1168	-9		11058	11058	0		33,7					
15	Senin, 20/4/20	A-25		11638	11637	1						36,5					
16	Senin, 20/4/20	A-26		12052	12050	-2						41,8					
17	Senin, 20/4/20	A-27		12957	12960	3						—					
18	Senin, 20/4/20	A-28		9654	9654	0						32,4					
19	Senin, 20/4/20	A-29		7705	7707	-2						126,5					
20	Senin, 20/4/20	A-30		10882	10880	-2						91					
21	Senin, 13/4/20	A-31		1702	1702	0		—	—			OPERASIONAL	BAKELANDUTAN				
22	Senin, 13/4/20	A-32		6772	6772	0		—	—			OPERASIONAL	BAKELANDUTAN				
23	Kamis, 16/4/20	E-3		8056	8056	0						30,6					
24	Kamis, 16/4/20	E-4		6771	664	77		664	664	0		35,3					
25	Kamis, 16/4/20	E-5		4536	4591	+55		4591	4591	0		34,2					
26	Kamis, 16/4/20	E-6		1009	1010	+1						29,3					
27	Kamis, 16/4/20	E-7		8554	8559	+4		8559	8559	0		30,9					
28	Senin, 20/4/20	T-901		10944	10877	-67		10877	10877	0		31,1					

[illegible]

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Temp (°C)			Pengukuran			Koreksi							
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	Nama	Paraf			
OM LAWE-LAWE																							
47	4/5/20	TK-101-T1A																					
48	Senin 04,05,20	TK-101-T1B	17329	17326	1				35,7			1002			1002				DHAMA				
49	Selasa, 04,05,20	TK-101-T1C	17182	17172	10				30,8			0			0				DHAMA				
50	Rabu, 04,05,20	TK-101-T1D	17279	17277	2				35,6			1024			1024				DHAMA				
51	Kamis, 04,05,20	TK-101-T1E	17209	17209	0				32,2			0,221			0,221				DHAMA				
52	Juma, 05,05,20	TK-101-T1F	16728	16726	2				30,1			0,221			0,221				DHAMA				
53	Sabtu, 05,05,20	TK-101-T1G							31,8			-			-				DHAMA				

NOTE :

TK-101-T1A - Tank Cleaning

PT.CS
Herb

OM
Siti

MA 4
Indra S



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
111	27/4/2020	T-01A	DHP	7686	7680	14	7680	7680	0	3160	3159	1	3159	3159	0	Panung	
112	27/4/2020	T-01B		6974	6976	158	6975	6975	0	1039	1039	0	1039	1039	0	Panung	

NOTE :

PTCS
 Heidi

DHP
 Panung

MA-2
