



Check List Peralatan ATG Pekerjaan " TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, Lawe-lawe, dan DHP

Oil Movement

Periode Ke : *Februari - Maret*

No	Hari/Tanggal	Nama Tangki	ATG Systems				Tank Master Status		Power Switch		Shroud Cable			Keterangan
			Level	Temp	FWL	RDU	Tank Master	Intranet	Fungsional	Shroud Cable	RTG	MST	RDU	
1	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
2	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
3	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
4	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
5	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
6	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
7	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	<i>Sen. 22.2.21</i>	A-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	<i>Des. 10.2.21</i>	A-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	<i>Des. 17.2.21</i>	A-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
12	<i>Des. 17.2.21</i>	A-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
13	<i>Des. 17.2.21</i>	A-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
14	<i>Des. 17.2.21</i>	A-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	
15	<i>Des. 17.2.21</i>	A-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
16	<i>Des. 17.2.21</i>	A-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
17	<i>Des. 17.2.21</i>	A-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	
18	<i>Des. 17.2.21</i>	A-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
19	<i>Des. 26.2.21</i>	A-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	<i>Des. 10.2.21</i>	A-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
21	<i>Des. 10.2.21</i>	A-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	
22	<i>Des. 26.2.21</i>	A-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
23	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
26	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
27	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
28	<i>Kan. 10.2.21</i>	E-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	-	T-901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
30	<i>Des. 26.2.21</i>	T-902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	<i>Des. 26.2.21</i>	T-903	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	<i>Des. 26.2.21</i>	T-904	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	<i>Des. 10.3.21</i>	T-201	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	FWL Error
34	<i>Des. 26.2.21</i>	T-202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	

No	Hari/Tanggal	Nama Tangki	ATG Systems				Tank Master Status		Power Switch		Shroud Cable			Keterangan
			Level	Temp	FWL	RDU	Tank Master	Intranet	Fungsional	Shroud Cable	RTG	MST	RDU	
35	Sen. 26. 2. 21	T-203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
36	Sen. 8. 3. 21	D20-05A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
37	Sen. 8. 3. 21	D20-05B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
38	Rab. 10. 3. 21	D20-05C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
39	Rab. 9. 3. 21	D20-05D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
40	Rab. 7. 3. 21	D20-06B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
41	Rabu. 10. 3. 21	D20-07A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	Intermitten
42	Rabu. 9. 3. 21	D20-07B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Intermitten
43	Rabu. 3. 3. 21	D20-07C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
44	Rab. 10. 3. 21	D20-04A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	Rabu. 10. 3. 21	D20-04B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	Slas. 9. 3. 21	D20-04C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	Rabu. 10. 3. 21	D20-01A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	
48		D20-01B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	Slas. 9. 3. 21	D20-08	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	Communication still not connected, cause voltage leak
50	Rab. 9. 3. 21	D20-13A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
51	Rabu. 3. 3. 21	D20-13B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
52	Rabu. 3. 3. 21	D20-15A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
53	Rabu. 3. 3. 21	D20-15B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
54	Kam. 10. 2. 21	R-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
55	Slas. 2. 3. 21	R-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
56	Kam. 10. 2. 21	R-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
57	Slas. 2. 3. 21	R-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
58	Sen. 9. 3. 21	R-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
59	Sen. 8. 3. 21	R-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
60	Kam. 10. 2. 21	R-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
61	Kam. 10. 2. 21	R-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
62	Kam. 10. 2. 21	R-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
63	Rab. 10. 3. 21	R-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
64	Rab. 10. 3. 21	V-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Intermitten
65	-	V-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Intermitten
66	Kam. 24. 2. 21	N-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Intermitten
67	Kam. 24. 2. 21	N-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Intermitten
68	Kam. 24. 2. 21	O-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Intermitten
69	Kam. 24. 2. 21	O-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Intermitten
70	Rab. 10. 3. 21	O-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Intermitten
71	Slas. 24. 2. 21	O-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	Intermitten
72	Slas. 2. 3. 21	O-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	Intermitten

No	Hari/Tanggal	Nama Tangki	ATG Systems				Tank Master Status		Power Switch		Shroud Cable			Keterangan
			Level	Temp	FWL	RDU	Tank Master	Intranet	Fungsional	Shroud Cable	RTG	MST	RDU	
73	Sel. 2. 3. 21	O-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	Intermitten
74	Kam. 24. 2. 21	O-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	
75	Kam. 24. 2. 21	O-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
76	Kam. 24. 2. 21	O-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
77	Kam. 24. 2. 21	O-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
78	Kam. 24. 2. 21	O-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	Intermitten
79	Selam. 23. 21	O-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
80	Pab. 10. 3. 21	D20-17	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Intermitten
81	Sel. 9. 3. 21	D20-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	Intermitten
82	Sun. 1. 3. 21	O-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
83	Sun. 1. 3. 21	O-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	
84	Pab. 10. 3. 21	O-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
85	Pab. 10. 3. 21	O-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	Sun. 1. 3. 21	O-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	
87	Sun. 1. 3. 21	O-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
88	Sun. 1. 3. 21	O-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	Pab. 10. 3. 21	O-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	Pab. 10. 3. 21	O-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91		O-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
92	Pab. 10. 3. 21	D20-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
93		D20-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Spot 2 and 4 Temp broken
94	Sel. 9. 3. 21	P-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
95	Sel. 9. 3. 21	P-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
96	Sun. 1. 3. 21	P-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	
97	Sun. 1. 3. 21	P-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
98	Sun. 1. 3. 21	P-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
99	Pab. 10. 3. 21	P-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Intermitten
100	Pab. 10. 3. 21	P-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
101	Selam. 2. 3. 21	D20-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Intermitten
102		TK-101-T1A	TANK CLEANING											
103	Selam. 9. 3. 21	TK-101-T1B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
104	Sel. 9. 3. 21	TK-101-T1C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
105	Pab. 10. 3. 21	TK-101-T1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
106	Sun. 8. 3. 21	TK-101-T1E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
107	Sel. 9. 3. 21	TK-101-T1F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
108		TK-101-T1G	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Intermitten

No	Hari/Tanggal	Nama Tangki	ATG Systems				Tank Master Status		Power Switch		Shroud Cable			Keterangan
			Level	Temp	FWL	RDU	Tank Master	Intranet	Fungsional	Shroud Cable	RTG	MST	RDU	

DHP

NO	Hari/Tanggal	Nama Tangki	ATG Systems			Komunikasi wireless	Power Switch		Shroud Cable			Keterangan
			Level	Interface	TankHub		Fungsional	Shroud Cable	GWR	TankHub	THUMB	
1	Pub - 10 - 3 - 21	T-01A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Pub - 10 - 3 - 21	T-01B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


NOTE :

PT.Control Systems

Intrument MA2

Instrument MA4


M. Hani


M. Hani