
能源部，工业与贸易部

地址：老挝万象市，赛色塔县，法依村，农邦路，联系电话：2141023

下图总结了矿业项目在水电大坝周边区域的简要流程。



图示：矿业项目在水电大坝周边区域的简要流程

图示：矿业项目在水电大坝周边区域的简要流程

区域	大坝、相关结构及水库	禁区原则
禁区	距离大坝基座扩展区域两倍距离，且对大坝行为有影响的区域，最小距离为 500 米。	最小距离 500 米。
方法 1 + 2 + 3	基于矿业项目整体情况及地下活动（如矿山开采范围）的额外考量，是否需要大坝周边区域？例如：因海拔高度低于大坝。	需进行特定区域评估，是否存在不希望发生的特定条件，需要扩大与大坝相邻的区域？

区域	大坝、相关结构及水库	禁区原则
警戒区	距离大坝周边区域、相关结构及水库 10 公里范围。	警戒区

说明：

- **方法 1**：距离大坝基座扩展区域两倍距离，且对大坝行为有影响的区域，最小距离为 500 米。
- **方法 2**：基于矿业项目整体情况及地下活动（如矿山开采范围）的额外考量，是否需要大坝周边区域？例如：因海拔高度低于大坝。
- **方法 3**：进行特定区域评估，是否存在不希望发生的特定条件，需要扩大与大坝相邻的区域？

风险评估与危害分析： 特别是与露天开采爆破引起的振动、水文地质条件变化相关的风险，这些变化可能导致地表变形，进而对大坝产生压力、大规模沉降及大坝形状改变的影响。

矿业开采活动可在满足特定监测计划、应急预案、闭矿计划及相关部门（能源矿产部、大坝业主、矿山业主等）沟通分析的前提下获得批准。

若矿业项目位于远离大坝安全的区域，则无相关限制。除非存在特定的水文地质条件，即使矿业项目与大坝、相关结构及水库距离较远，仍可能存在重大风险。在此情况下，警戒区范围可能会扩大。

复核： 调整矿业项目开采方案，或采取适当的风险降低措施，直至达到可接受水平。