



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1341-1342-1343/07/CPD/- - Classification Assessment

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativi degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 1341-1342-1343-1345(*) 0DC0050/07
 Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
STARCELL S.p.A.

Via Sebenico, 22 - 20124 MILANO (MI)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
PENTACORE FP 7010/5,7 0505 - PENTACORE FPA 7010/5,7 030 - PENTACORE FP 7010/30 0505
 (Spessore / Thickness: 5,7÷30 mm)



STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
 Nessuno / None

METODI DI PROVA / Test methods
EN ISO 1716 and EN ISO 13823

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
EN 13501-1: 2009

Fire classification of construction products and building elements -
 Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
 Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

A2-s1, d0

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:

elementi posti a parete e/o soffitto - non strutturali - lato attacco fiamma: indifferente.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Wall and/or ceiling elements - non structural - flame attack side: either.

L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto. Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna attività di campionamento. Questo rinnovo del certificato emesso per la prima volta il 06/11/2007, è stato rilasciato senza ripetizioni di prove in data 06/11/2012 e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 05/11/2017.

The notified body (LAPI S.p.A. - laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product (AoC3). The Laboratory has not been involved in any sampling activity. This renovation of the certificate issued first time on 06/11/2007, is issued without repetition of tests on 06/11/2012 and it remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or as long as the factory production control itself are not modified significantly and latest on 05/11/2017.

Nota (*): il Rapporto di Prova n. 1345.1DC0011/07 si riferisce alla colla denominata PU 707.7 KLEIBERIT® impiegata nel materiale ns. Rif. 1341-1342-1343/07 oggetto della presente attestazione.

Nota (*): Test Report n. 1345.1DC0011/07 refers to the adhesive denominated PU 707.7 KLEIBERIT® used in the material Lab. Ref. 1341-1342-1343/07 object of this attestation.

Prato, 06/11/2012

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Dr. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Dr. Luca Ermini

Valid until: 05/11/2017



n° 0086

Le prove sono state eseguite in accordo
 all'accreditamento EN 17025

Tests have been carried out in
 accordance to accreditation EN 17025



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio.

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.