

Nom du Site Residence Le 180° 6t SOBECAL
 Adresse Rue de Fontenière
 Code postal 69530 Commune LA MULATIERE

1	1a ERT	Activité <u>Services communs Eclairage pvc</u>
	1b ERP	Type _____ Classement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ ERP/ERT dans Foyer logement L'établissement comporte-t-il des logements : ☐ Oui ☐ Non Nombre : _____
	1c Inst. Ext. Domaine Public	☐ Éclairage extérieur ☐ Édicule ☐ _____
2	PDL Alimentation	Poste ☐ HTB ☐ HTA Puissance P_b <u>250</u> KVA ☐ Branchement à puissance limitée ☒ Branchement à puissance surveillée
3	Référentiels utilisés	☒ R.4215-3 à R.4215-17 du CdT ☐ Arrêté du 25/06/80 ERP de 1 ^{er} groupe ☐ Arrêté du 22/06/90 ERP de 2 ^{ème} groupe ☐ Arrêté du 30/12/2011 IGH ☐ _____
	Normatif	☐ NF C 13-100 ☐ NF C 13-200 ☒ NF C 15-100 ☐ NF C 15-150-1 ☐ NF EN 50107-1 ☐ NF C 15-211 ☐ NF C 17-200 ☐ _____
4	ERT et/ou ERP	4a Limite du Contrôle Contrôle de l'ensemble de l'installation en aval du PDL : ☒ Oui ☐ Non
	4b Nature & usage des locaux	Contrôlés _____ Non contrôlés _____
	4c Inst. Ext. Domaine Public	Au moins 30 % des composants contrôlés : ☐ Oui ☐ Non
5 Rénov. partielle : ☒ Non ☐ Oui → Si Oui : Circuits rénovés compatibles du point de vue de la sécurité avec les parties non rénovées : ☐ Oui ☐ Non		
6 Locaux inoccupés : 6a ☒ Non ☐ Oui → Si Oui : Somme algébrique des courants assignés des dispositifs de protections contre les surintensités des circuits installés $\geq I_r$ mini (courant minimal de réglage) de l'appareil de commande et de protection au PDL : 6b ☐ Oui ☐ Non → Si Oui : Adéquation du matériel par rapport aux influences externes estimées : 6c ☐ Oui ☐ Non		

7	N°	Installations électriques	7a Présence	7b Contrôle		7c Installation achevée		7d Tranche future
				Oui	Non	Oui	Non	
Consommation	1	HT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2	BT	☒	☒	☐	☒	☐	☐
	3	Chaufferie	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4	Froid/Climatisation	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5	Enseignes HT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6	Extérieures	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Production	9	Photovoltaïque	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10	Cogénération	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	Éolien	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	Biomasse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13		☐	☐	☐	☐	☐	☐
7e		<u>LOT : Eclairage du pvc</u>						
Installateurs								
	2	<u>SOBECAL - 3 Ave du 24 Août 1944 69864 CORBAS</u>						

8	Précisions	<u>LOT : Eclairage de la résidence (extérieur) 43 éclairages</u>

Date de fin de contrôle	<u>3/03/2017</u>	BUREAU ALPES CONTROLES 17, avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE Tél. 04 78 89 73 88 - Fax 04 72 43 98 15 SIRET 351 812 828 00139 APE 7120B - RCS 94 B004	Signature et cachet de l'organisme 
Vérificateur	<u>C. GERVAUD</u>		

Nom et adresse de l'établissement

Résidence
le 180° - Rue du be
Antennaire 6530 Le Mobilier**CONSUEL**

Examen de l'installation électrique

Résumé de conclusion*

Installation à basse tension ou TBT

Activité Services communs - Eclairage extérieur

Installations électriques des lieux de travail**

Nom de l'installateur (1)

Eul SOBECH

3 Ave du 24 Août 1344

69364 CORBAS

Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme) ou NC (non-conforme) - Prescription sans objet : barrer les deux cases dans les colonnes C et NC

Code du travail	NF C 15-100	Prescriptions	C	NC
R.4215-3	41 - An. A et B	Isolation, enveloppe, éloignement	☒	☐
	414	TBTS - TBTP	☒	☐
	312	Schéma des liaisons à la terre TN ☐ TT ☒ IT ☐	☒	☐
	411	Résistance de la prise de terre des masses BT : Ω	☒	☐
	411 - 414, 542 à 544	Prise de terre, conducteurs de protection, LEP	☒	☐
	411.4, 531 - 612	Schéma TN-C, TN-S, TN-C-S : conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE	☒	☐
	411.5 - 412, 531 - 612	Schéma TT : DDR à l'origine, classe II ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel assigné, continuité des PE, etc.	☒	☐
	411, 531 - 612	Schéma IT : Conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE, CPI, limiteur de surtension.	☒	☐
	411.3.3 - 415.1	Protection complémentaire : DDR 30 mA	☒	☐
	411	Installation à courant continu	☒	☐
	412	Protection par isolation double ou renforcée	☒	☐
	413	Protection par séparation électrique	☒	☐
	414	TBTS - TBTP - TBTF	☒	☐
	415	Liaison équipotentielle supplémentaire	☒	☐
R.4215-4	442 - 528	Voisinage entre installations de domaines de tension différents	☒	☐
R.4215-5	423	Échauffement du matériel	☒	☐
R.4215-6	430 à 436, 533	Protection contre les surcharges et/ou courts-circuits - PdC - adéquation du matériel par rapport aux surintensités	☒	☐
R.4215-7	462 - 536	Sectionnement	☒	☐
R.4215-8	463 - 536	Coupure d'urgence	☒	☐
R.4215-9	521 - 527, 528 - 529	Mode de pose des canalisations	☒	☐
R.4215-10	514	Identification des circuits et des appareillages	☒	☐
	514	Identification et repérage des canalisations enterrées	☒	☐
R.4215-11	512	Conception et mise en œuvre en fonction de la tension	☒	☐
	512 - 522, Partie 7	Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes - Installations et locaux particuliers	☒	☐
R.4215-12	421 - 422, 424	Locaux et emplacements à risques d'incendie et d'explosion	☒	☐
R.4215-13	781	Locaux de service électrique	☒	☐
R.4215-16		Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	☒	☐
R.4215-17		Installation d'éclairage de sécurité	☒	☐

Précisions éventuelles

Intervention effectuée le :

3/3/2017

Par :

C. GERARD

Signature du vérificateur et cachet de l'organisme :

BUREAU ALPES CONTROLES

17, avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 78 89 73 00 - Fax 04 72 43 98 16

SIRET 351 812 698 00139

APE 7120B - RCS 94 B004

* Ce document doit être accompagné de l'annexe DRE 162 et éventuellement des résumés de conclusion DRE 153 et/ou DRE 152. Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par l'article R.4226-14 du Code du Travail.

**Article 4215-1 du Code du Travail.

(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs noms et adresses sur l'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux.

DRE 154A-5 (Février 2013)