



Coef Ext	1,2	In	Dispositif de protection retenu	
Alim	Tétrapasé	ph1	4,7	Disjoncteur type B
Distrib	Voir Schéma	ph2	3,1	Protection supplémentaire
Delta U Max	2,30%	ph3	3,9	Puis installée
				10 A
				2539 W

Approuvé par



Cabléos V4.15

