

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
(ИЛ ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» ОГРН 1227700503381
Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3

Телефон: +7 (968) 308-98-08

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ03

выдан 19 августа 2022 года № 3

действителен до 18 августа 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЛ ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»



А.П. Лебедев

24 августа 2023 г.

Экспертное заключение

№ 50

от 24.08.2023

На основании заявления № 210801

От 21.08.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Панели трехслойные с металлическими облицовками и с сердечником из минеральной ваты, марки Sandwel.

1. Перечень объектов экспертизы:

На экспертизу представлены: панели трехслойные с металлическими облицовками и с сердечником из минеральной ваты, марки Sandwel

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР К»,

Адрес: Россия, 423601, Республика Татарстан, м.р-н Елабужский, г.п. Город Елабуга, тер. Промышленная Площадка Алабуга, ул 20.1, здание 4 ИНН: 1650377310, ОГРН: 1191690030047

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР К»,

Адрес: Россия, 423601, Республика Татарстан, м.р-н Елабужский, г.п. Город Елабуга, тер. Промышленная Площадка Алабуга, ул 20.1, здание 4 ИНН: 1650377310, ОГРН: 1191690030047

4. Основание для проведения экспертизы заявление № 2549/16-ГРНТ/23 от 06.07.2023

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для применения в строительстве

Выпускается по: ТУ 25.11.23.161-001-37229045-2023, ГОСТ 32603-2021 1 класс,

ГОСТ 32603-2021 2 класс

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Радиологические показатели					
1	Активность 40K	Бк/кг	-	244±101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	19±14	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	12±12	
4	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40K)	Бк/кг	Не более 370	79±47	ГОСТ 30108-94

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция:** Панели трехслойные с металлическими облицовками и с сердечником из минеральной ваты торговой марки Sandwel., **выпускаемые** ООО «Премьер К» **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

Эксперт

должность



Ширяев С.В.

Ф.И.О.