

Location	Elevation Feet	Latitude Degrees North	Heating 99% Outdoor Dry Bulb	Cooling						HDD ₆₅ CDD ₅₀ Ratio
				Outdoor Air		Design Grains			Daily Range (DR)	
				1% Dry Bulb	Coincident Wet Bulb	55% RH Indoors	50% RH Indoors	45% RH Indoors		
Rock River	2,398	67	-26	69	55	-30	-22	-15	M	37.13
Shingle Point AP	161	69	-36	68	58	-14	-8	-1	L	71.50
Teslin	2,313	60	-35	73	56	-33	-26	-19	M	25.61
Watson Lake AP	2,254	60	-42	75	57	-30	-23	-16	M	18.95
Whitehorse AP	2,316	61	-32	74	56	-35	-27	-20	M	21.71