
UNIDAD 4 | PRUEBA DE PLANO FIEL A LAS FUENTES

R2-P1 • 29 octubre 2026 • Solo revisión geométrica

La geometría Magicplan recuperada se conserva sin redibujar ni estirar. Las nuevas capturas corroboran forma y posición de puertas; abajo constan discrepancias entre medidas registradas en pulgadas.

Regla: píxeles SVG ubican objetos fuente; puntos PDF P2 ubican marcas HVAC originales. Ninguno es replanteo verificado. Ningún desplazamiento propuesto de calefactor o rejilla se ha convertido a pulgadas.

A GEOMETRÍA EXACTA DE LA FUENTE MAGICPLAN



MP SVG + capturas U | Muros, puertas y artefactos originales; rótulos traducidos

D0 de la fuente: esquina interior inferior izquierda del comedor, u = 310.161, v = 763.087 px SVG. x aumenta a derecha; y hacia abajo. No es referencia medida en obra. Jambas del dormitorio del lado del pasillo: u = 665.122; v = 424.332 y 481.801 px (trazado de muro 0).

D MEDIDAS EN CONFLICTO - MISMO PLANO, DISTINTOS REGISTROS


Rótulos U coinciden con auditoría A. Esta prueba no determina si una captura nueva prevalece sobre una medida de obra, ni al revés. Tipos y giros de puertas se conservan tal como están dibujados.

Medida comparable / extremos	Capturas nuevas / modelo	Medida registrada 13 oct.	Modelo - registro
Ancho comedor (tramo interior inferior)	146 11/16 pulg.	145 7/8 pulg.	+13/16 pulg.
Fondo comedor (tramo interior izquierdo)	155 3/4 pulg.	158 3/8 pulg.	-2 5/8 pulg.
Tramo principal superior sala (sin mirador)	178 15/16 pulg.	170 pulg.	+8 15/16 pulg.
Fondo izquierdo de sala	142 9/16 pulg.	142 5/16 pulg.	+1/4 pulg.
Tramo completo del pasillo	205 7/16 pulg.	201 13/16 pulg.	+3 5/8 pulg.
Entrada dormitorio: vano del modelo / ancho de puerta registrado	33 1/4 pulg.	28 pulg.	Base sin confirmar; no es directamente comparable

Comprobación numérica: unidades inferidas en metros reproducen SVG, no todos los tramos registrados: ancho comedor146.654 pulg. (residuo+0.779), fondo155.709 pulg. (-2.666), sala tramo principal178.976 pulg. (+8.976), fondo142.559 pulg. (+0.247). Rótulos redondeados explican diferencias pequeñas; una sola escala no corrige los residuos distintos.

B INTENCIÓN DE UBICACIÓN HVAC ORIGINAL P2

Página M1 de P2: geometría del extracto sin alterar; texto traducido. P2 dice SIN ESCALA. Sus antiguas notas de calefactor/gas no son medidas actuales de equipo ni de recorrido de gas.




Áreas: Magicplan indica764pies² sin muros; RFQ Rev47 indica781.44pies² interiores modelados. Difieren áreas de cuartos. Conciliar en obra; áreas y medidas lineales


C ENTRADA DEL DORMITORIO / TRANSFERENCIA

La transferencia cruza la entrada del DORMITORIO: JD-H en pasillo, JD-B en dormitorio. La puerta del armario/Murphy es otro vano. Faltan distancias exactas en el cielo raso.

MP: puerta del dormitorio en la fuente



P2: marcas JD-H / JD-B sin alterar



E MAPA DE OBJETOS / AUTORIDAD DE COORDENADAS

Objeto	Base exacta de coordenadas fuente	Replanteo físico
Muros / puertas	Trazados SVG nativos MP; sin alterar	Modelo; conflictos en D
Impulsiones S1 / S2 / S3	Centros P2: (301.36,318.28) / (508.72,470.92) / (587.92,350.68) pt	Faltan distancias en pulgadas
Retorno R1	Centro P2 (451.12,335.56) pt	Faltan distancias en pulgadas
JD-H / JD-B	Centros P2 (538.96,306.04) / (587.92,306.04) pt	Ambos en entrada dormitorio; faltan distancias
F1 antiguo / gas G1	Centros P2 (339.88,541.48) / (630.40,558.68) pt	Solo símbolos históricos
F1 nuevo / trampilla / gas prolongación	Marca de propietaria O: centro comedor / círculo superior izquierdo / ruta verde	Sin coordenadas medidas

Siguiente paso: resolver base de medidas; vincular esquinas del calefactor y centros de rejillas a caras de muro identificadas con dos distancias medidas. Hasta entonces, «mover x pulgadas» no tiene coordenada inicial establecida.

REGISTRO DE FUENTES MP: SVG original, Drive1BnyTswcYxLHU_ebponC-BARnN9O24xU9. P2: plano HVAC original, Drive12KmKxBbHWZK2QRfizM3k4vcuKv9axYf-. F: registro de obra13oct.,1XzYjnLWCctIko-FV04Nl36BsWa2erMYU. A: auditoría14oct.,1Vyxhs7AX0RcVrVGTB1b2TQl4bTvgDsk7. U: IMG_5199–5205 entregadas por propietaria (cronología de captura sin confirmar). O: marca131B7202…2909. Las transformaciones, huellas digitales y mapa de puntos completos acompañan esta prueba.