

Outil d'évaluation : cotation pondérée de la gravité des désordres

(repris & corrigé des travaux "Archigem/I84/Joval/BPTEC : étude stratégique patrimoniale... pour la SPLA-IN Aix-Marseille-Provence")

A. Décomposition en 4 domaines/sous-domaine

Domaine	Composants
1. Structure	Fondations
	Infrastructure (soubassements périphériques et intérieurs)
	Dallage
	Superstructures (murs porteurs mitoyens et intérieurs)
	Façades et encadrement de baies
	Poteaux
	Poutres
	Planchers
	Tirants
	Charpentes
	Escaliers
	Balcons, loggias
2. Enveloppe extérieure	Eléments de remplissage des façades
	Revêtements extérieurs
	Modénatures de façade
	Menuiseries extérieures
	Occultations (volets, persiennes)
3. Couvert	Gardes-corps
	Couverture
	Souches de cheminées
	Terrasses
	Verrières
	Lanternaux et exutoires
4. Aménagements intérieurs	Evacuation des eaux pluviales, zinguerie
	Cloisons
	Sols
	Plafonds, Faux-plafonds

B. Analyse des dégradations

C. Cotation

1	Absence de désordre apparent notable
2	Défaut mineur
3	Structure altérée
4	Ouvrage menaçant ruine

D. Pondération

D.1 Pondération par domaine

4	Structure
3	Enveloppe extérieure
2	Couvert
1	Aménagement intérieurs

D.2 Pondération par composant

1	Fondations
1	Infrastructure (soubassements périphériques et intérieurs)
0,25	Dallage
1	Superstructures (murs porteurs mitoyens et intérieurs)
1	Façades et encadrement de baies
0,5	Poteaux
0,5	Poutres
0,5	Planchers
0,25	Tirants
1	Charpentes
0,5	Escaliers
0,25	Balcons, loggias
0,25	Eléments de remplissage des façades
0,25	Revêtements extérieurs
0,25	Modénatures de façade
1	Menuiseries extérieures
1	Occultations (volets, persiennes)
0,25	Gardes-corps
1	Couverture
0,25	Souches de cheminées
1	Terrasses
0,5	Verrières
0,5	Lanternaux et exutoires
0,5	Evacuation des eaux pluviales, zinguerie
1	Cloisons
1	Sols
1	Plafonds, Faux-plafonds

E. Exemple

	C.	D.1	D.2	Notes	
A.1. Structure					8,63
Fondations	3	4	1	12,00	
Infrastructure (soubassements périphériques et intérieurs)		4	1		
Dallage	1	4	0,25	1,00	
Superstructures (murs porteurs mitoyens et intérieurs)	4	4	1	16,00	
Façades et encadrement de baies	4	4	1	16,00	
Poteaux		4	0,5		
Poutres	2	4	0,5	4,00	
Planchers	3	4	0,5	6,00	
Tirants		4	0,25		
Charpentes	2	4	1	8,00	
Escaliers	3	4	0,5	6,00	
Balcons, loggias		4	0,25		
A.2. Enveloppe extérieure					3,50
Eléments de remplissage des façades		3	0,25		
Revêtements extérieurs	3	3	0,25	2,25	
Modénatures de façade	3	3	0,25	2,25	
Menuiseries extérieures		3	1		
Occultations (volets, persiennes)	2	3	1	6,00	
Gardes-corps		3	0,25		
A.3. Couvert					3,50
Couverture	3	2	1	6,00	
Souches de cheminées	4	2	0,25	2,00	
Terrasses		2	1		
Verrières	3	2	0,5	3,00	
Lanternaux et exutoires		2	0,5		
Evacuation des eaux pluviales, zinguerie	3	2	0,5	3,00	
A.4. Aménagements intérieurs					3,67
Cloisons	4	1	1	4,00	
Sols	3	1	1	3,00	
Plafonds, Faux-plafonds	4	1	1	4,00	
Note globale de dégradation du bâtiment				5,81	NOK !

Plus la note est élevée, plus le bâtiment est dégradé...