

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Tarkastaja	Kimmo Hallikas	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
402 VJK01			
Tyyppi/Malli		<i>EKP-Cool/kva-4-e3-2p-2-3</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	10		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>2-kerros kahvitila/iv ja konvektorit</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa	<i>Tuotu glykolia</i>	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
403 VJK01			
Tyyppi/Malli		EKP-Cool/kva-12-e3-2p-2-3	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	10		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Katolla iv-kh	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Huomautettavaa	<i>Varoventtiili putkitus puuttuu</i>	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
401 VJK01			
Tyyppi/Malli		<i>EKP-cool/kva-35-e5-2p-2-3 --vj</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	20		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Vesikatto iv-kh/iv ja konvektorit</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa	<i>Tuotu lisää glykolia</i>	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	<i>Varoventtiili putkitus puuttuu</i>	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
Kompressorihuone			
Tyyppi/Malli		<i>Chiller /auc-110-2-a-kp-wl-ns-x-std</i>	
Kylmäaine		<i>R-407c</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	30		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Labra/kompressorihuone</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset

Korjausesitykset



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.12.2023

19.12.2023 15:22

Parannusesitykset