



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:15

Tarkastaja	Juha Valkas	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy toimistotalo
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy toimistotalo
Lomakepohja	KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		<i>L&T / Petri Rautiainen 050 385 6197</i>	
Hätäkeskuslaitos		<i>AHK Uusimaa 09 229 70 102</i>	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>ALR 223.47 Rinnakkaistieto AVARN ja Certego</i>	
Koestuksen puhelin / nro:		<i>09 229 70 102</i>	
Tarkastuslaitos / pvm		<i>Inspecta Määräaikais- ja käyttöönottotarkastus 15.6.2023</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		<i>Schneider / FDP</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		<i>Schneider / FDP</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet		<i>System Sensor / Optinen, lämpö, yhdistelmä</i>	
Keskuksien ja Käyttö- sekä näyttölaitteiden tarkastus			
Keskuksen tunnus		<i>1) FDP252 2) FPD252 3) FDP221 4) FDP252</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Kunnossa		
Akkujen latausjännite	27,1 V	<i>2) 27.0V 3) 26.9V 4)27.2V</i>	
Akkujen määrä	6 kpl	<i>2) 6 kpl 3) 2 kpl 4) 6 kpl</i>	
Akkujen kapasiteetti	17 Ah	<i>2) 17Ah 3)12Ah 4)17Ah</i>	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:15

Akut uusittu (vuosi)	11 2022	<i>Kaikki keskukset uusittu samalla päivämäärällä</i>	
Hälytystesti	Huomautettavaa	<i>Ei suoritettu toiminnan vuoksi</i>	
Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Huomautettavaa	<i>Ei kunnossapito-ohjelmaa keskuksella</i>	
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		
Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot			
Ilmaisimet	Kunnossa		
Hälyttimet	Kunnossa		
Painikkeet	Kunnossa		
Paikantamiskaaviot	Huomautettavaa	<i>kts. huomautukset</i>	
Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		
Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu			
Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto

Huollossa havaitut puutteet



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:15

Keskuksien ja Käyttö- sekä näyttölaitteiden tarkastus

Huomiot

Ei virtalaskelmaa keskuksella.

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:15

R107 2 WCtä muutettu Inva-WC:ksi, ei ilmaisinta
Väliseinämuutoksia ryhmissä 19 & 21

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset

R22 12.063 likainen