



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Turvavalokeskus-4			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	<i>Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 24.60V</i>	
Akkujen koko (Ah)	38	<i>38Ah</i>	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		<i>10/2020</i>	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	<i>2 x osoit. silmukka</i>	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-2			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	<i>Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.90V</i>	
Akkujen koko (Ah)	38	<i>38Ah</i>	



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Akkujen käyttöönottovuosi/kk		10/2020	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-3			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.80V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		10/2020	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-5			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 24.00V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		08/2022	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-1			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 24.20V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		10/2020	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet			
Opastevalaisin (kpl)	Ei arvioida		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden
huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Turvavalaisin (kpl)	Ei arvioida		
Opastekilpi (kpl)	Ei arvioida		

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet

Huomioita

Yhteenveto

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Korjausesitykset



**KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden
huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Parannusesitykset