



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:24

Tarkastaja	Juha Valkas	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy toimistotalo
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy toimistotalo
Lomakepohja	KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Keskus (lisää laitetunnus tähän)			
Keskuksen tyyppi		2 kpl Nepto-3K Keskuslaitteet uusittu 06/2025 Kenttälaitteet ja kaapeloinnit olemassa olevia.	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Kunnossa	VAK	
Akkujen määrä (kpl)	2 kpl	per keskus	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	27.2V	
Akkujen koko (Ah)	7 Ah		
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06 / 2025	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	4 silm	Osoitteellinen järjestelmä, 2 silmut per keskus	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Huomautettavaa	Ei kunnossapito-ohjelmaa keskuksella	
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Huomautettavaa	kts. yhteenveto	
Kenttälaitteet: Turvavalot	Huomautettavaa	kts. yhteenveto	
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet			
Opastevalaisin (kpl)	Ei arvioida		
Turvavalaisin (kpl)	Ei arvioida		
Opastekilpi (kpl)	Ei arvioida		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden
huoltopöytäkirja 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:24

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet

Huomioita

Yhteenveto

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet
-

Korjausesitykset



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja 2025

Tarkastuspäivä: 17.07.2025 00:00:00

17.7.2025 12:24

Seuraavat valaisimet vialla, irtikytettyinä

TVK1

01.028, 01.038, 01.063, 01.089, 01.090, 01.092, 01.103, 01.104

02.043, 02.041, 02.047, 02.065, 02.066, 02.077, 02.096, 02.098

10xN68, 7xN20

TVK2

02.013, 02.053, 02.060, 02.070, 02.091, 02.127

2xN68, 4xN20

Parannusesitykset

Vaihdetaan vioittuneet turva- ja opasvalot uusiin.