



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 10.1.2024

10.1.2024 9:34

Tarkastaja	Timo Simonen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Vesa Rouhiainen	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Ilmalämpöpumpun asennus H.120 "vanha pakkaamo"	
Keskus		RKK E03.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		18L2	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,44		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		C16A	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	679		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä	Merkattu keskusmuutokset sähkökuviin ja merkattu keskuksen kansiin.	