

Tarkastaja Mika Laitolahti

Osallistujat

Lomakepohja KTE SÄ mittaustulokset

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Heavy stream rasvauskaapin syöttö , ilman VVS (laitevalmistajan ohje)	
Keskus		TPK AO18.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		9	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,41		
Eristysresistanssi (M Ω)	199,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	383		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30mA 40A A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	38		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä		