

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 17.11.2023

17.11.2023 10:04

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Kone 516 pr.lisäys</i>	
Keskus		<i>TPK AO23.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>14</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,51		
Eristysresistanssi (M Ω)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>16 C</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	460		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>30mA. 40A</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	39		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		