



NKT J51.1

Tarkastuspäivä: 17.05.2025 00:00:00

19.5.2025 12:04

Tarkastaja	Martti Kyytsönen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		PE ja N riviliittimien vaihto ryhmiin R3 ja R4	
Keskus		NKT J51.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		R3 ja R4	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0	R3 = 0,08ohm R4= 0,15	
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			