

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 20.03.2025 00:00:00

20.3.2025 14:04

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Würth kaapit	
Keskus		Tpk Lo8.2	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		30	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,75		
Eristysresistanssi ($M\Omega$)	199,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	311		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A 30mA A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	58		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		