



Valmet FC Vantaa. Mittauspöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.1.2024

22.1.2024 8:35

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Sähköjen veto kohdepoistoimurin turvakytkimelle koneelle no. 584.	
Keskus		TPK D119.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		R.10	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,06 Ok		
Eristysresistanssi (MΩ)	500 Ok		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		C16A johdonsuojaautomaatti	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	656 Ok		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A/30mA B-tyyppi	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	24 Ok		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	27,5 Ok		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		