

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 22.12.2025 00:00:00

22.12.2025 10:24

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Mitta huoneen työpiste</i>	
Keskus		<i>RKKEO22.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		39	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	2,36		
Eristysresistanssi ($M\Omega$)	1,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	178		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30mA 25A A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	15		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	28		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä		