



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 27.09.2024 00:00:00

27.9.2024 9:50

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Keventimen syöttö	
Keskus		RKT BO14.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		140	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,82		
Eristysresistanssi (MΩ)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	209		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		1	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	1		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	1		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		