



Huoltokohde:	Valmet Automation Oy
Osoite:	Lentokentäkatu 11
Huolto pvm:	24.1.2022
Huollon suorittaja:	Juha Peurasaari / Mikko Honkala

1/1

Koje / tunnus	Sijainti	Vaikutusalue	Ilmamäärä	Patterin puhdistus Kammion puhdistus	Jäätym.suoj.test	Suodatin	Hihnat		Säätölaite tark.	Kuntoluokka
			m ³ /s	Ok	Ok	Vaihto	Vaihto	Tark.	Ok	
TK-01	IVHK	Toimistot		X	X	X		X	X	3
PK-01	IVKH	Toimistot		X	X	X		X	X	3
TK-02	IVKH	Toimistot		X	X	X		X	X	3
PK-02	IVKH	Toimistot		X	X	X		X	X	3
TK-03	IVKH	Läpikäytävä		X	X	X		X	X	3
PK-03	IVKH	Läpikäytävä		X	X	X		X	X	3
TK-04	IVKH	Neuvottelu		X	X	X		X	X	3
PK-04	IVKH	Neuvottelu		X	X	X		X	X	3
TK-05	IVKH	Neuvottelu		X	X	X			X	1
PK-05	IVKH	Neuvottelu		X	X	X			X	1

Jatkohälytys testattu	
Mihin jatkohälytys menee	
Korjausehdotukset:	
suositella vaihtamaan kaikkien hina vetosten ura pyörin vaihtaminen	

Kuntoluokat
1 Ei korjattavaa
2 Korjaustarve HETI
3 Korjaustarve 1 - 4 v
4 Korjaustarve 4 - 10 v



Huoltokohde:	
Osoite:	
Huolto pvm:	
Huollon suorittaja:	

1/1

Koje / tunnus	Sijainti	Vaikutusalue	Ilmamäärä	Patterin puhdistus Kammion puhdistus	Jäätym.suoj.test	Suodatin	Hihnat		Säätölaite tark.	Kuntoluokka
			m ³ /s	Ok	Ok	Vaihto	Vaihto	Tark.	Ok	
TK-06	IVKH	Testaustila		X	X	X	-		X	1
PK-06	IVKH	Testaustila		X	X	X	-		X	1
TK-07	IVHK	TSTOT		X	X	X	-		X	1
PK-07	IVKH	TSTOT		X	X	X	-		X	1
TK-08	IVKH	Tuontanto		X	X	X	-		X	1
PK-08	IVKH	Tuontanto		X	X	X	-		X	1
TK-09	IVHK	Neuvottelu		X	X	X	-		X	1
PK-09	IVKH	Neuvottelu		X	X	X	-		X	1
TK-10	IVKH	Lähetämö		X	X	X	-		X	1
PK-10	IVKH	Lähetämö		X	X	X	-		X	1

Jatkohälytys testattu	
Mihin jatkohälytys menee	
Korjausehdotukset:	

Kuntoluokat
 1 Ei korjattavaa
 2 Korjaustarve HETI
 3 Korjaustarve 1 - 4 v
 4 Korjaustarve 4 - 10 v



Huoltokohde:

1/1

Osoite:

Huolto pvm:

Huollon suorittaja:

Koje / tunnus	Sijainti	Vaikutusalue	Ilmamäärä	Patterin puhdistus Kammion puhdistus	Jäätym.suoj.test	Suodatin	Hihnat		Säätölaite tark.	Kuntoluokka
			m ³ /s	Ok	Ok	Vaihto	Vaihto	Tark.	Ok	
TK-11	IVKH	E-OSA Toimisot		X	X	X	-		X	1
PK-11	IVKH	E-OSA Toimisot		X	X	X	-		X	1
TK-12	IVKH	E-OSA Toimisot		X	X	X	-		X	1
PK-12	IVKH	E-OSA Toimisot		X	X	X	-		X	1
TK-13	IVKH	TSTOT-OSA M20		X	X	X	-		X	1
PK-13	IVKH	TSTOT-OSA M20		X	X	X	-		X	1
TK-14	Kellari	SOS.Tilat		X	X	X	-		X	1
PK-14	Kellari	SOS.Tilat		X	X	X	-		X	1
TK-18	IVKH	SOS.Tilat 1krs		X	X	X	-		X	1
PK-18	IVKH	SOS.Tilat 1krs		X	X	X	-		X	1

Jatkohälytys testattu	
Mihin jatkohälytys menee	
Korjausehdotukset:	

Kuntoluokat
1 Ei korjattavaa
2 Korjaustarve HETI
3 Korjaustarve 1 - 4 v
4 Korjaustarve 4 - 10 v



Huoltokohde:	
Osoite:	
Huolto pvm:	
Huollon suorittaja:	

1/1

Koje / tunnus	Sijainti	Vaikutusalue	Ilmamäärä	Patterin puhdistus Kammion puhdistus	Jäätym.suoj.test	Suodatin	Hihnat		Säätölaite tark.	Kuntoluokka
			m ³ /s	Ok	Ok	Vaihto	Vaihto	Tark.	Ok	
TK-19	IVKH	Neuvottelu		X	X	X	-		X	1
PK-19	IVKH	Neuvottelu		X	X	X	-		X	1
TK-20	IVKH	Keittiö		X	X	X		X	X	3
TK-21	IVKH	Ruokasali		X	X	X		X	X	3
TK-22	IVKH	Demohuone		X	X	X	-		X	1
TK-21	IVKH	J-OSA Toimistot		X	X	X		X	X	3
PK-21	IVKH	J-OSA Toimistot		X	X	X		X	X	3
TK-25	IVKH	J-OSA Toimistot Kellari		X	X	X		X	X	3
TK-11	Lastaus laituri	Muuntamo 1922		X		X	-		X	1
PK-11	Lastaus laituri	Muuntamo 1922		X		X	-		X	1

Jatkohälytys testattu	
Mihin jatkohälytys menee	
Korjausehdotukset:	

Kompurahuonen Raitisilma suodatin vaihdettu, pk-12/spk 1921 suodatin vaihdettu
Tekn.tilat vjk suodatin vaihdettu, vj-konehuone suodatin vaihdettu, Muunt.157 suodatin vaihdettu.

Kuntoluokat
1 Ei korjattavaa
2 Korjaustarve HETI
3 Korjaustarve 1 - 4 v
4 Korjaustarve 4 - 10 v