



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Tarkastaja	Harri Rantanen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
VJ01JK01			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC230-A0097-PEE S/N:121108631	
Kylmäaine		R134A	
Kylmäaineen määrä (kg)	178 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Huomautettavaa	KONIEKKO FINNKYLMÄN TAKUUKORJAUSTYÖN ALLA.	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa	KTS. ED.	
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	FINNKYLMÄ TEKEE LAKISÄÄTEISEN VUOTOTARKASTUKSEN TYÖN LOPUTTUA.	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Ei arvioida		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	KENNOSTO PUHDAS.	
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Ei arvioida		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Huomautettavaa	USEITA PUHALTIMIA RIKKI LAUHDUTTIMELLA.	
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Ei arvioida		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Ei arvioida		
VJ01JK02			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC23-A0097-PEE S/N:12110864	
Kylmäaine		R134A	
Kylmäaineen määrä (kg)	178		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa	KONEIKKO FINKYLMÄN TYÖN ALLA.	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	FINNKYLMÄ TEKEE LAKISÄÄTEISEN VUOTOTARKASTUKSEN KONEIKKOON TYÖN VALMISTUTTUA.	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Ei arvioida		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Huomautettavaa	USEITA PUHALLINMOOTTOREITA RIKKI.	
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Ei arvioida		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Ei arvioida		
JK01MT80T			
Tyyppi/Malli		SAMSUNG AC100MXADNH S/N:B7T0P3CK300046E	
Kylmäaine		R410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		LASTAUSLAITURI	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	ULKOYKSIKKÖ HARKJATTU JA PAINEILMAPUHALLETTU.	
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Ei arvioida		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	SISÄYKSIKÖIDEN SUODATTIMET IMUROITU, OK.	
VJ03			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30RW-110-0204 12W713261	
Kylmäaine		R407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	14 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		E-OSA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
JJ09			
Tyyppi/Malli		CARRIER PURON KONEKILPI PUUTTUU	
Kylmäaine		R410	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		VESIKATTO / SISÄÄNTULOAUULA	
<i>Laitteen vikahistorian tarkastus</i>	Ei arvioida		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	SISÄYKSIKÖT IMUROITU	
JJ10			
Tyyppi/Malli		CARRIER PURON	
Kylmäaine		R410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		VESIKATTO / SISÄÄNTULO AULA	
<i>Laitteen vikahistorian tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	KORJATTU LISÄTYÖNÄ MOLEMMISTA SISÄYKSIKÖISTÄ KONDENSSEIVESIPUTKET JA VIEMÄRÖINNIT.	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	SISÄYKSIKÖT IMUROITU	
VJK JK21			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HL050 900 F E S/N:12E0-10184	
Kylmäaine		R407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	30 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		IV-KONEHUONE / VESIKATTO	



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

<i>Laitteen vikahistorian tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
<i>Puhaltimien ja hihnoiden sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
PEIJAKKA JK1 KYLMIÖ			
Tyyppi/Malli		SILENSYS 4519ZTZ SNR: SJ93130204	
Kylmäaine		R449A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KATTO/PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	KULUMAA PUTKIERISTEESSÄ ULKONA.	
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Ei arvioida		
PEIJAKKA JK2 KYLMIÖ			
Tyyppi/Malli		SILENSYS / SILAE4460ZFZ SNR:S982830204 JK2 / VIHANNESKYLMIÖ	

**Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024**

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Kylmäaine		R449	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG	LISÄTTY KYLMÄAINETTA TALVELLA 2024 250G.	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KATTO / PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	LAUHDUTIN HARJATTU	
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	ERISTEET JO HIEMAN KULUNEET SÄIDEN VAIKUTUKSESTA.	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

PEIJAKKA JK3 KYLMIÖ

Tyyppi/Malli		DANFOSS OPMSBM026AJW09G 114X7190 SNR.133562CG1021	
Kylmäaine		R452A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3,5 KG	TEHTY VAAKALLA UUSI KYLMAAINETÄYTÖS TALVI 2024.	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KATTO / PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa	NESTELESAIIN JÄÄNYT INDIKOINTI MAHD. KOSTEUDESTA. TYHJIÖINTI TEHTY TALVELLA NOIN 4h. KUIVAIN EI TUKOSSA PINTALÄMPÖJEN OSALTA MITATTUNA HUOLLOSSA. ERO < 1C ASTETTA	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	HARJATTU	
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	ERISTEET PUTKISTOSSA PAIKOIN HIEMAN JO KULUNEET ULKONA.	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
PEIJAKKA JK4 PAKASTIN			
Tyyppi/Malli		SILENSYS SILFH2511ZXG	
Kylmäaine		R449A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3,5 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		PEIJAKKA/KATTO	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	LAUHDUTIN HARJATTU	
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		

**Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024**

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnan tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	PUTKIEN ERISTYKSISSÄ AURINGON KULUTTAMAA.	
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
PEIJAKKA JK5 PAKASTIN			
Tyyppi/Malli		SILENSYS SILFH2511ZXG	
Kylmäaine		R449A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		VESIKATTO/PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Huomautettavaa	KYLMILLÄ ILMOILLA KÄYNYT AJOITTAIN NK. PÄTKÄKÄYNTIÄ.	
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
<i>Tärinänvaimentimien kunnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	HARJATTU	
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Venttiilien kunnan ja toiminnan testaus ja tarkastus</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	PAIKOIN ULKONA OLEVAT ERISTYS AURINGON VAIKUTUKSESTA HEIKENTYNYT.	
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Ei arvioida		
JK KOMPRESSORIHUONE			
Tyyppi/Malli		SAMSUNG AC100JXSCGH	
Kylmäaine		R410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	2,5 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KOMPRESSORIHUONE	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Ei arvioida		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>SISÄYKSIKÖN SUODATIN IMUROITU</i>	
ROTTALA KYLMÄKONE 1			
Tyyppi/Malli		<i>CHILLER SOLID 060-1-T25 S/N:CKA151441</i>	
Kylmäaine		<i>R407C</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	16 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>ROTTALA</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa	<i>KONEIKKO TAKUUN ALLA.</i>	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		

**Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024**

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Kunnossa		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
ROTTALA KYLMÄKONE 2			
Tyyppi/Malli		CHILLER SOLID-060-1-T25- S/N:CKA151442	
Kylmäaine		R407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	16 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		ROTTALA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

21.5.2024 16:09

Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Kunnossa		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset



Kylmälaitteiden kausihuolto kevät 2024

Tarkastuspäivä: 18.03.2024 00:00:00

18 / 18

21.5.2024 16:09

Korjausesitykset

Parannusesitykset