

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

Tarkastaja	Harri Rantanen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
VJ01JK01			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC230-A0097-PEE S/N:121108631	
Kylmäaine		R134A	
Kylmäaineen määrä (kg)	178 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Huomautettavaa	A-PIIRIN ÖLJYNPALUUPUOLEN A2 KOMPRESSORIN LIITÄNTÄ VUOTAA ÖLJYÄ JA KYLMÄAINETTA. TEHTY TAMMIHELMIKUUSSA 2023 (FINKYLMÄ) KORJAUSTA KO. PUTKISTOON JA ÖLJYPUMPPUUN.	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
<i>Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus</i>	Ei arvioida		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
<i>Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.</i>	Ei arvioida		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Kunnossa		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.</i>	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
VJ01JK02			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC230-A0097-PEE S/N:12110864	
Kylmäaine		R134A	
Kylmäaineen määrä (kg)	178 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.</i>	Ei arvioida		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Kunnossa		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.</i>	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
VJ-JK03			
Tyyppi/Malli		<i>CARRIER 30RW-110-0204 12W713261</i>	
Kylmäaine		<i>R407C</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	14 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>E-OSA</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus</i>	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

<i>Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.</i>	Ei arvioida		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
<i>Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.</i>	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
VJ1-JK21			
Tyyppi/Malli		CARRIER 06 E6(J)275 S/N:12E0-09705 & 12A101633	
Kylmäaine		R407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	30 KG		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		J-OSA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
<i>Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta</i>	Ei arvioida		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
<i>Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus</i>	Ei arvioida		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
<i>Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.</i>	Ei arvioida		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.</i>	Ei arvioida		
<i>Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
<i>Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 12.12.2023

16.1.2024 7:37

Korjausesitykset

Parannusesitykset