



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto_2023 Kevät

Tarkastuspäivä: 26.05.2023 00:00:00

26.6.2025 2:47

Tarkastaja	Tomi Siirilä	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	Kimmo Hallikas	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Carrier VJK			
Tyyppi/Malli		Carrier/30HL050 900 F E	
Kylmäaine		R-407 C	
Kylmäaineen määrä (kg)	30		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		IV-KH siivoushuoneesta luukku ylös,iv,tstot	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Huomautettavaa	Mg vuotaa,1-piirin imusulun kara aukaistessa vuotaa	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Huomautettavaa	2-piiri vajaa	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa	Vaihdettu ohjaava anturi, vanha rikki, vjk meni jäätymissuojasta poikki	
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		

Tarkastuspäivä: 26.05.2023 00:00:00

26.6.2025 2:47

Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset

Ohjaava anturi vaihdettu, vanha rikki, vjk meni jäätymissuojasta poikki

Korjausesitykset

2-piirin mg-venttiili vuotaa, korjattava. 1-piirin rotaloc venttiilin kara vuotaa jos aukaisee venttiiliä, ei pysty tarkistamaan imupainetta, venttiilin vaihto/ tai jos löytyy tiivisteitä karaan.

Parannusesitykset



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto_2023 Kevät

Tarkastuspäivä: 26.05.2023 00:00:00

26.6.2025 2:47

Koneella alkaa olemaan ikää,kannattaa miettiä uuden yksikön asennusta esimerkiksi katolle.