



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 19.09.2024 00:00:00

26.9.2024 7:15

Tarkastaja	Pasi Sinisalo	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	Jere Niemelä	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE PTU Pikapalopostien huolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Paloposti (Kirjaa tunnus tähän)			
Letku kokonaan ulosvedetty ja paineistettu	Kunnossa		
Laitteisto on esteetön ja vahingoittumaton	Kunnossa		
Yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia	Kunnossa		
Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa	Kunnossa		
Sijoituspaikka on selvästi merkitty	Kunnossa		
Seinäkannattimet ovat oikeanlaiset ja kiinnitetty tukevasti	Ei arvioida		
Veden virtaama on vakaa ja riittävä	Kunnossa		
Painemittari toimii tyydyttävästi sen toiminta-alueella	Ei arvioida		
Letkun liittimet tai sidokset ovat oikeantyyppisiä	Kunnossa		
Letkukela pyörii vapaasti molempiin suuntiin	Kunnossa		
Kääntyvässä letkukelassa kela kääntyy 180°:een asti	Kunnossa		
Käsiikäyttöisen kelan sulkuventtiili on oikean tyyppinen ja se toimii helposti	Kunnossa		
Automaattisen kelan automaattiventtiili ja erillinen huoltoventtiili toimii oikein	Ei arvioida		
Syöttöputken kunto tarkistettu ks. ohje	Kunnossa		
Palopostikaappi on vahingoittumaton ja kaapin ovi aukeaa vapaasti	Kunnossa		
Suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen	Kunnossa		
Letkunohjaimien toiminta ja kiinnitys tarkistettu	Ei arvioida		
Paloposti jätetty käyttövalmiiksi	Kunnossa		



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 19.09.2024 00:00:00

26.9.2024 7:15

Huoltotarra lisätty	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Kaikki 34kpl pikapaloposteja on koeponnistettu 12bar. paineella ja havaitut vuodot ja viat korjattu.
Kaappi 1. sulkuventtiilin liitos vuoto
Kaappi 2. sulkuventtiilin liitos vuoto
Kaappi 14. kahva ei sulkeutunut, vaihdettu
Kaappi 25. sulkuventtiilin liitos vuoto
Kaappi 32 suutin jumissa, vaihdettu

Korjausesitykset

Parannusesitykset



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 19.09.2024 00:00:00

26.9.2024 7:15