



Autonlämmityskotelo

Tarkastuspäivä: 13.08.2025 00:00:00

13.8.2025 12:20

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Autonlämmityskotelo vaihto	
Keskus		JKC-410	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		13F	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,4		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		C16 jsa	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	508		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A 30mA A-tyyppi	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	8		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		