



PR lisäys kouruun 1

Tarkastuspäivä: 17.11.2025 00:00:00

17.11.2025 9:56

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Käytävälle asennettu kouru ja pistorasioita	
Keskus		Vk2	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		24.1	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,2		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		Gg16A	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	545		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		A-tyyppi 30mA 16A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	34,3		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		