



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 22.01.2025 00:00:00

22.1.2025 8:26

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Virtakiskot lisäys IQ halliin	
Keskus		Jka-153	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		14F1	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,22		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		Jaa c16	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	282		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		