

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 22.07.2025 00:00:00

22.7.2025 11:07

Tarkastaja Kalle Pajuoja**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>PR keittiöön</i>	
Keskus		<i>Jkc-220</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		8.3	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,25		
Eristysresistanssi (M Ω)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		C16	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	932		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		25A/30mA A-tyyppi	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	24,4		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		