

SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN HUOLTORAPORTTI

001729 VALMET AUTOMATION

TARKASTAJA

JUSSI KESO

TARKASTUSPÄIVÄMÄÄRÄ

28.9.2022

TERJO PELTOLA

100

TULOS



KOHDETIEDOT

100

KESKUSLAITTEET

N/A

AVAAJALAITTEET

N/A

LUUKUT / IKKUNAT

N/A

RYHMÄ TIEDOT

100

YLEISET HUOMIOT

N/A

KOKO RAPORTTI

KOHDETIEDOT

YHTEYSHENKILÖ / PUH.

L&T MIKA HELASSALO: 050 385 0758

KESKUS: VALMISTAJA / TYYPPI:

1 keskus D+H RZN 4316E

2 keskus HARIKO

3 keskus D+H RZN 4316E

4 keskus D+H RZN 4316E

5 keskus ETHERMAAN

KESKUKSET KPL.

5

KUNNOSSAPITO-OHJELMA:

OK

HAVAINTO

Sijaitsee laukaisukeskuksella PI:n vieressä

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE:

24v

RYHMÄT KPL.

18

KESKUSTEN SIJAINNIT:

1 keskus sis.tulon vieressä

2 keskus sähkötila aula

3 keskus keittiön alakerta, huone: 1910

4 keskus ryhmien A4 ja A5 välissä porrashuone iv-kh

5 keskus ryhmien A4 ja A5 välissä porrashuone iv-kh

LAUKAISUKAAVIOT:

OK

HAVAINTO



LAUKAISUPAINIKKEIDEN SIJAINNIT:

Sis.tulo paloilmoittimen vieressä

KESKUSLAITTEET

AKUT KPL.

1 keskus D+H RZN 4316E - (lakaisukeskus)

2 keskus HARIKO - 2kpl

3 keskus D+H RZN 4316E - 2kpl

4 keskus D+H RZN 4316E - 2kpl

5 keskus ETHERMAAN - 2kpl

AKUT AH:

1 keskus D+H RZN 4316E - (lakaisukeskus)

2 keskus HARIKO - 7AH

3 keskus D+H RZN 4316E - 7AH

4 keskus D+H RZN 4316E - 12AH

5 keskus ETHERMAAN -12AH

HAVAINTO

Akut mitattu ja tarkastettu.

Akut vaihdettu:

1 keskus D+H RZN 4316E - (laukaisukeskus)

2 keskus HARIKO - 9/2020

3 keskus D+H RZN 4316E - 9/2021

4 keskus D+H RZN 4316E - 10/2017

5 keskus ETHERMAAN - 10/2017

HAVAINTO

Keskus 4 ja 5 suositellaan akkujen vaihtoa

AKKUJEN LATAUSJÄNNITE:

- 1 keskus D+H RZN 4316E - (lakaisukeskus)
- 2 keskus HARIKO - 27.7
- 3 keskus D+H RZN 4316E - 27.2
- 4 keskus D+H RZN 4316E - 27.3
- 5 keskus ETHERMAAN - 26.3

AVAAJALAITTEET

VALMISTAJA:

TYYPPI:

Magneetti/moottori

MÄÄRÄ KPL.

Noin 100

KÄYTTÖJÄNNITE:

24v

LUUKUT / IKKUNAT

LUUKUT/ IKKUNAT KPL.

Noin 100 luukkua

LUUKUT/ IKKUNAT TYYPPI:

Kupuluukkuja/ ikkunoita

RYHMÄ TIEDOT

RYHMÄT:

OK

RYHMÄT KPL.

18

KOELAUKAISTU RYHMÄT:

OK

HAVAINTO

- 2021 koelaukaistu: R B4 ja A2
- 2022 koelaukaistu: R A1, A3 ja A6

YLEISET HUOMIOT

PUUTTEITA / KORJATTAVAA:

HAVAINTO

R A3, 3kpl mangeetteja. Mangeetit heikot suositellaan vaihtoa/uusimista

R A6, 6kpl mangeetteja. Mangeetit heikot suositellaan vaihtoa/ uusimista

MUUTA HUOMIOITAVAA: