

Vakionimike	Toimenpide	Toimeksisaaja	Vastuullinen	Tyyppi	Sykli
02TK2	Savunpoistolaitteet Ohje: Savunpoistolaitteiden vuosihuolto	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	Kerran vuodessa
02TK2	Turvavalaistusjärjestelmän tehtävät 1 krt/kk Ohje: Silmämääräinen satunnaistarkastus päivittäin - Tarkistetaan jatkuvatoimisten opastevalojen toiminta. - Kiinteistön käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan viallisista valaisimista järjestelmän huollosta vastaavalle. - Rikkinäiset komponentit korjataan tai vaihdetaan Toimintatestaus kuukausittain - Joka kuukausi testataan lyhytaikaisesti (esim. 15 min) poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akku- /varavoimakäytöllä - Turvavalokeskuksen silmämääräinen tarkastus - Rikkinäiset komponentit korjataan tai vaihdetaan - Toimenpiteet merkataan päiväkirjaan	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	12 kertaa vuodessa
02TK2	Turvavalaistusjärjestelmän tehtävät 1 krt/vuosi Ohje: Vuosittain tehtävät huoltotoimenpiteet: - Generaattorin vuosihuolto - Koko turvavalaistusjärjestelmän toiminnan tarkastus, sis. mm. keskukset ja valaisimet - Rikkinäiset komponentit korjataan tai vaihdetaan - Toimenpiteet merkataan päiväkirjaan	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	Kerran vuodessa
02TK2	Hätäseispainikkeet Ohje: Henkilöturvallisuudelle tärkeiden hätäseispiirien toiminnan testaus vuosittain	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	Kerran vuodessa

Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

1.1.2 Sähkökeskukset	Jakokeskusten kunnossapitotarkastukset Ohje: Suoritetaan jakokeskuksille keskuskohtaisesti kunnossapitotarkastus. Raportointi esim. Luotean käyttämällä keskustarkastuslomakkeella: KESKUS (lisää tunnus) 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit? 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	Kerran vuodessa
----------------------	--	-------------------------	----------	-----------	--------------------

Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

1.1.3 Kaapelit	Kaapelien ja johtoteiden tarkastus Ohje: Tarkistetaan esim. jakokeskusten kunnossapitotarkastusten yhteydessä pistokokein tai kattavasti: Liittymisjohdot: Tarkastetaan, että eri palo-osastojen väliset johtoläpiviennit on tiivistetty hyväksytyllä tavalla, mikäli mahdollista rakenteita purkamatta. Maadoituksien tarkistus: Tarkistetaan kaavioiden, ja piirustusten olemassaolo Tarkistetaan johtimien merkinnät Nousujohdot: Tarkistetaan kaavioiden, ja piirustusten olemassaolo Tarkistetaan johtojen mekaaninen suojaus ja eristysten taso Mitataan tarvittaessa nousujohtojen virrat kuormitusten tarkastelua varten. Merkataan ylös päivä ja aika Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot: Tarkastetaan näkyviltä osin kaapelihyllyjen kunto, puhtaus ja kiinnitykset Tarkastetaan, että eri palo-osastojen väliset johtoläpiviennit on tiivistetty hyväksytyllä tavalla näkyviltä osin	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	Kerran vuodessa
F81 Henkilöhissi	Hissit ja sähkötoimiset nostimet Ohje: Hissien ja sähkötoimisten nostolaitteiden (mm. nosturit, nostopöydät) vuosihuolto. Huollon yhteydessä varmistetaan, että määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan.	Muu organisaatio	Omistaja	Huolto	Kerran vuodessa

F83.4 Nosto-ovet	Nosto-ovet Ohje: Nosto-ovien vuosihuolto. Huollon yhteydessä varmistetaan, että määräaikaistarkastus on tehty ajallaan.	Muu organisaatio	Omistaja	Huolto	Kerran vuodessa
G.73.2 Sprinklerlaitteiston vuosihuolto	Sprinklerjärjestelmän vuosihuolto Ohje: Sprinklerlaitteiston vuosihuolto. Huollon yhteydessä varmistetaan, että viranomaistarkastukset on tehty ajallaan.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	Kerran vuodessa
G.73.2 Sprinklerlaitteiston vuosihuolto	Sprinklerlaitteiston varavoiman vuosihuolto Ohje: Sprinklerlaitteiston varavoimakoneen vuosihuolto	Muu organisaatio	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	Kerran vuodessa
G41 Kylmäkoneistot	Kylmälaitteiden vuosihuolto Ohje: Kylmälaitteiden vuosihuolto. Vuototarkastukset lain vaatimusten mukaisesti 1-2 krt/vuodessa.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	2 kertaa vuodessa
G5 Paineilma- ja kaasuverkostot	Paineilmakompressorit Ohje: Paineilmalaitteiden vuosihuolto. Huollon yhteydessä varmistetaan, että määräaikaistarkastukset on tehty (jos sellaisia vaaditaan).	Muu organisaatio	Omistaja	Huolto	Kerran vuodessa
G73 Sprinklerilaitteet	Sprinklerjärjestelmän kuukausitehtävät Ohje: Sprinklerlaitteiston kuukausikokeet	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Tarkastus	12 kertaa vuodessa
G73 Paloilmoitin järjestelmä	Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto Ohje: Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto. Huollon yhteydessä varmistetaan, että viranomaistarkastukset on tehty ajallaan.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Huolto	Kerran vuodessa
G73 Paloilmoitin järjestelmä	Paloilmoitinjärjestelmän hoito Ohje: Paloilmoittimen kuukausikoe.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Hoito	12 kertaa vuodessa

H 77 UPS-laitteet	UPS-laitteiston vuosihuolto Ohje: UPS-laitteiden vuosihuolto.	Muu organisaatio	Omistaja	Huolto	Kerran vuodessa
H Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus	Käytön johtajan tarkastus Ohje: Sähkölaitteiston käytön johtajan vuositarkastus sopimuksen mukaisesti. Sisältää aina muuntamon ja pääkeskustilojen tarkastukset. Enintään 1000 V - järjestelmien tarkastus pistokoeluontoisesti.	Käytönjohtaja	Käytönjohtaja	Tarkastus	2 kertaa vuodessa
H10 Sähköjärjestelmät	Sähköautojen latausasemat ja -pisteet Ohje: Latauspisteiden tarkistus: Huoltotoimenpiteet laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, sen lisäksi vähintään: - Aistinvarainen tarkastus - Toiminnan testaus, jos mahdollista - Vikavirtasuojien painiketestausta - Puhdistus tarvittaessa	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	Kerran vuodessa
H11 Aluejärjestelmät	Aluejärjestelmien tarkastus Ohje: Tarkistetaan aluejärjestelmien toiminta ennen lämmityskautta: Ulkovalaistus: Tarkistetaan kunto ja toiminta. Autonlämmityspistorasiat: Tarkistetaan kunto ja toiminta. Testataan vikavirtasuojat painikkeesta. Lämmityskaapelit: Tarkistetaan kunto aistinvaraisesti ja/tai mittaamalla. Testataan toiminta. Tarkistetaan edellä mainittujen järjestelmien ohjausten toiminta automaatiosta.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Tarkastus	Kerran vuodessa

Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

H21 Suurjännitelaitteet yli 1000 V	Suurjännitelaitteiden määräaikaishuolto Ohje: Suurjännitelaitteiston ja pienjännitekatkaisjoiden huolto erikoistytönä, ns. muuntamohuolto. Käytön johtaja koordinoi. Aistinvaraiset tarkastukset, puhdistukset ja koestukset kaikille em. komponenteille. Samassa yhteydessä tarvittaessa muut sähköhuoltotyöt pienjännitelaitteistossa.	Käytönjohtaja	Käytönjohtaja	Huolto	Joka 3. vuosi
H22.011 Vikavirtasuojat	Vikavirtasuojien painiketestaukset Ohje: Vikavirtasuojien painiketestaus kaikista käytössä olevista vikavirtasuojista. Vikavirtasuojan tulee laueta välittömästi testinapin painamisen jälkeen (huomaa, että vikavirtasuojan tulee olla jännitteinen ja oikein kytketty, jotta painike toimii oikein). Vialliset vikavirtasuojat vaihdetaan. Toimenpide kuitataan kunnossapito-ohjelmaan ja siitä olisi syytä laatia raportti. Vikavirtasuojien toimintavirtoja ja -aikoja voidaan pistokokein mitata, erityisesti esim. testaustiloista. HUOM! Laitevalmistaja määrittelee testausvälin, joka voi eri valmistajilla vaihdella!	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Huolto	2 kertaa vuodessa
H22.3 Keskuksien lämpökuvaus	Sähkölaitteiston lämpökuvaus LK 1 -tasoisesti Ohje: Lämpökuvataan: - Muuntajat - Suurjännitekojeistot (siltä osin kuin mahdollista) - Jakokeskukset - Kompensointilaitteet - Muut sähkölaitteet harkinnan mukaan Raportointi LK 1 -tasoisesti, joka sisältää mm. muiden havainnointien teon lämpökuvauksen yhteydessä.	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Tarkastus	Joka 3. vuosi

H23 Kompensointilaitteet	Kompensointilaitteiden vuosihuolto Ohje: Kompensointilaitteiden vuosihuolto. Sisältää kokonaisvaltaisen toiminnan, asettelujen, kompensointiportaiden kunnon ja siisteyden tarkastamisen. Lisäksi sähkönlaadun hetkellismittaus.	Kiinteistöpalveluyritys	Omistaja	Huolto	Kerran vuodessa
H62 Kojet ja laitteet	Sähkölaitteiden kunnon ja toiminnan seuranta Ohje: Seurataan jatkuvasti sähkölaitteiden (ja siten sähkölaitteiston) kuntoa ja turvallisuutta esim. huoltokierroksin. Pidetään silmällä mm. pistorasioita, kaapeleita, jakorasioita, valaistusta, lämmityskaapeleita, jakokeskuksia ja suurempia sähkölaitteita esim. keittiössä ja IV-konehuoneissa. Teknisissä tiloissa käytävä säännöllisesti. Tarvittaessa testataan laitteiden toimintaa. Erityisesti lämmityskaapelien ja ulkona sijaitsevien sähkölaitteiden toiminta on syytä tarkistaa ennen lämmityskautta, jotta ne ehditään korjaamaan ennen pakkasia. Vialliset laitteet korjataan tai vaihdetaan.	Kiinteistöpalveluyritys	Kiinteistöpalveluyritys	Tarkastus	12 kertaa vuodessa