

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE

Pöytäkirjan nro 53618880

Keskuksen nimi ja tunnus JKA-151

Käyttöönottotarkastus	☐
Muu	☒ Mikä? <u>HÄTÄSEISKESKUS LISÄTTY</u>

PERUSTIEDOT

Sähkölaitteiston rakentaja	Yritys	<u>Lassila & Tikkanen Oy</u>	
	Katuosoite	<u>Ounaspuunkatu 3</u>	Postinumero
Sähkölaitteiston rakentajan yhteyshenkilö	Nimi		
	Sähköpostiosoite		
Sähkötöiden johtaja	Nimi	<u>Janne Ståhlhammar</u>	
	Sähköpostiosoite		
Kohteen tiedot	Työnumero	<u>53618880</u>	
	Kohteen yksilöinti	<u>1Q-hallin hätäseiskeskus, MKA-151 keskus LISÄTTY.</u>	
Tilaava yritys	Nimi	<u>Valmet Oy</u>	
	Katuosoite	<u>Lentokentänkatu 11</u>	Postinumero
Tilaajan yhteyshenkilö	Nimi		
	Sähköpostiosoite		

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS

Asennukset on aistinvaraisesti suoritettu tarkastuksessa todettu vaatimusten mukaiseksi

Lisätietoja



2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentiaaalintausjohtimet)

Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista ☒
 Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi ☒
 Lisätietoja

Suurin resistanssi 0,53 Ω , ryhmässä 22F

3. ERISTYSRESISTANSSI

Kohde	Ryhmä nro	$R_e/M\Omega$	Huom
<u>MKA-151</u>		<u>7500 MΩ</u>	

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi ☒
 Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa:

PE- ja N-johtimien yhdistys on palautettu mittausten jälkeen entiselleen ☒

Lisätietoja

Mitattu ryhmästä johtu sirtteily kulkemaan keskukseen MKA-151 kautta

4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

	I_k/A	Z_k/Ω	Suojalaite	I_n/A (suojalaitteet)
Keskus	<u>259 A</u>		<u>C16+VUSC</u>	
Epäedullisin piste (0,4 s)	<u>259 A</u>			
Epäedullisin piste (5,0 s)				

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla ☒

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla ☐

Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset ☒

Vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla ☐

Lisätietoja

Vikavirtasuojat

Tyyppi ja käyttötarkoitus	Ryhmä nro	Nimellisarvo / mitattu arvo		Painike- testaus
		t/ms	$I_{\Delta n}$	
				☐
				☐
				☐
				☐

Toiminnot todettu standardien vaatimusten mukaisiksi ☐

Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus

Liitteet:

5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS

3-vaihepistorasiat ☒ Ei sisälly asennukseen ☐

6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT

Koneet ja laitteet ☒ Toiminnalliset kokonaisuudet ☐ Ei sisälly asennukseen ☐

7. JÄNNITTEENALENEMA

Suurin jännitteenalennema _____ %

Saatu mittaamalla ☐ Saatu laskemalla ☐

8. EMC-SUOJAUS

Kohteessa on käytetty TN-S -järjestelmää

Maadoitukset ja potentiaalintasaukset on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti

Kaapeleiden valinta, sijoittelu ja asentaminen on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti

Laittevalinnoissa on huomioitu asennusympäristön vaatimukset

Asennuksissa on noudatettu laitevalmistajien ohjeita

Muuta, mitä?

Lisätietoja

Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja valtioneuvoston asetuksen (1436/2016) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset

9. KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

Toimitettu tilaajalle

☐

Ei erillisiä ohjeita vaativia laitteita tai asennuksia

☒

10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA NOUDATETUT STANDARDIT

Toteutuksessa on noudatettu standardikäsikirjaa SFS 600-1 ja

muuta, mitä?

Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisesti toteutetuksi

11. PALOVAROITTIMET

☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia.☐ Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.☐ Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.

Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu:

Lisätietoja:

☐ Palovaroittimien osalta on laadittu erillinen asennustodistus, jossa on mainittu edellä esitetyt asiat ja joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

12. ECODESIGN ASETUKSEN 2015/1188 VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN SÄHKÖLLÄ TOIMIVIEN TILALÄMMITTIMIEN OSALTA

Mikäli käyttöönottettavaan uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteeseen on asennettu ihmisten käyttöön/lämpövihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten, vastuskaapeleilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituvia lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia komission asetuksen (EU) 2015/1188 vaatimusten täyttäminen on osoitettava erillisellä pöytäkirjalla (ST 55.05.01).

☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä☐ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin sisältyy asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä, joiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on laadittu erillinen pöytäkirja (ST 55.05.01), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

13. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)

Päiväys

27.1.2025

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Kalle Pärvi Kalle Pärvi

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet

Telar,3 Groinstall-100

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys